

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成23年6月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 6 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,646 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 6月28日、29日に実施</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 6月8日に実施 乾燥工程</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1326 1465 1525"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.004 g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>17 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1666 1465 1865"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.005 g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>15 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.004 g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	17 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.005 g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	15 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.004 g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	17 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.005 g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	15 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成23年6月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	水	***	***	***	***
2	木	153	150	1,570	1,658
3	金	155	151	1,632	1,689
4	土	159	153	1,657	1,699
5	日	158	155	1,591	1,661
6	月	158	154	1,418	1,582
7	火	159	154	1,568	1,634
8	水	158	154	1,403	1,540
9	木	157	153	1,450	1,491
10	金	157	153	1,378	1,563
11	土	158	153	1,404	1,515
12	日	157	153	1,360	1,506
13	月	159	152	1,376	1,433
14	火	155	152	1,352	1,533
15	水	156	147	1,447	1,572
16	木	154	150	1,533	1,595
17	金	158	153	1,558	1,677
18	土	156	152	1,542	1,693
19	日	155	151	1,564	1,668
20	月	155	152	1,554	1,633
21	火	157	152	1,492	1,590
22	水	156	153	1,358	1,415
23	木	157	152	1,358	1,431
24	金	156	152	1,367	1,434
25	土	156	152	1,368	1,396
26	日	157	153	1,394	1,480
27	月	***	***	***	***
28	火	***	***	***	***
29	水	***	***	***	***
30	木	***	***	***	***
月平均		-	152	-	1,563

6月1日は点検清掃による施設休止、27日から30日は前期中間修繕による施設休止