

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成23年8月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 8 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,709 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 8月6日に実施</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 8月11日に実施 乾燥工程 0.0000024 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0.0000021 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 8月11日に実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1373 1465 1570"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>16 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1715 1465 1912"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.005 g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>10 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	16 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.005 g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	10 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	16 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.005 g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	10 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成23年8月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	月	161	154	1,577	1,616
2	火	161	155	1,507	1,580
3	水	162	156	1,365	1,409
4	木	164	156	1,372	1,388
5	金	164	157	1,365	1,382
6	土	***	***	***	***
7	日	160	156	1,354	1,575
8	月	162	156	1,351	1,617
9	火	162	156	1,546	1,609
10	水	161	156	1,446	1,535
11	木	163	156	1,366	1,423
12	金	164	155	1,352	1,403
13	土	162	154	1,351	1,425
14	日	160	154	1,353	1,381
15	月	159	154	1,351	1,371
16	火	161	155	1,351	1,376
17	水	159	154	1,351	1,365
18	木	163	154	1,366	1,540
19	金	161	154	1,487	1,577
20	土	158	154	1,556	1,586
21	日	160	153	1,357	1,489
22	月	158	154	1,352	1,420
23	火	162	155	1,352	1,419
24	水	***	***	***	***
25	木	***	***	***	***
26	金	158	154	1,509	1,574
27	土	159	155	1,426	1,518
28	日	163	157	1,436	1,502
29	月	164	158	1,460	1,497
30	火	164	158	1,372	1,454
31	水	162	157	1,360	1,413
月平均		-	155	-	1,480

8月6日,24日,25日は、点検・清掃による施設休止。