

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成23年10月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 10月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,925 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 実績なし</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 10月21日に実施 乾燥工程</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1323 1469 1525"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.006 g/m<sup>3</sup>N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>20 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1666 1469 1868"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>16 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.006 g/m <sup>3</sup> N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	20 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	16 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.006 g/m <sup>3</sup> N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	20 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	16 volppm																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成23年10月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	月	***	***	***	***
2	火	***	***	***	***
3	水	***	***	***	***
4	木	***	***	***	***
5	金	***	***	***	***
6	土	***	***	***	***
7	日	***	***	***	***
8	月	***	***	***	***
9	火	***	***	***	***
10	水	***	***	***	***
11	木	157	154	1,401	1,518
12	金	158	153	1,653	1,692
13	土	159	153	1,536	1,663
14	日	159	153	1,391	1,631
15	月	159	153	1,391	1,585
16	火	159	153	1,365	1,392
17	水	159	152	1,352	1,376
18	木	157	153	1,359	1,382
19	金	157	152	1,353	1,393
20	土	157	152	1,369	1,457
21	日	158	153	1,357	1,519
22	月	159	153	1,540	1,570
23	火	159	153	1,493	1,590
24	水	157	153	1,374	1,621
25	木	157	153	1,590	1,649
26	金	157	153	1,523	1,622
27	土	156	153	1,461	1,582
28	日	156	152	1,412	1,469
29	月	158	153	1,351	1,380
30	火	158	153	1,351	1,387
31	水	158	153	1,351	1,383
月平均		-	153	-	1,517

10月1日から10日は、前期定期修繕による施設休止。