

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成24年2月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 4,966 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2月14日に実施</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2月8日に測定実施。 乾燥工程 0.0000087 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0.0000018 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2月8日に測定実施。</p> <p>乾燥工程</p> <p>以下の値はO₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1373 1466 1570"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.006 g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>21 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値はO₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1715 1466 1912"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.002 g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>16 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.006 g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	21 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.002 g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	16 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.006 g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	21 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.002 g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	16 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成24年2月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	水	156	152	1,535	1,583
2	木	161	155	1,535	1,587
3	金	160	157	1,431	1,538
4	土	162	158	1,473	1,509
5	日	161	157	1,354	1,395
6	月	162	157	1,369	1,418
7	火	162	158	1,353	1,429
8	水	163	158	1,422	1,587
9	木	163	158	1,552	1,624
10	金	163	158	1,588	1,617
11	土	162	158	1,548	1,582
12	日	***	***	***	***
13	月	***	***	***	***
14	火	***	***	***	***
15	水	***	***	***	***
16	木	***	***	***	***
17	金	***	***	***	***
18	土	***	***	***	***
19	日	***	***	***	***
20	月	155	152	1,421	1,501
21	火	156	153	1,408	1,540
22	水	157	152	1,489	1,542
23	木	160	153	1,571	1,604
24	金	156	153	1,563	1,597
25	土	156	153	1,406	1,482
26	日	155	152	1,374	1,408
27	月	156	153	1,358	1,443
28	火	157	150	1,410	1,483
29	水	157	153	1,427	1,519
月平均		-	155	-	1,523

2月12日から19日は、点検・清掃による施設休止。