

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成24年4月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 4月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,352 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 実績なし</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 4月11日に実施 乾燥工程</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1328 1465 1525"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.005 g/m<sup>3</sup>N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>33 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1666 1465 1863"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.005 g/m<sup>3</sup>N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>18 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.005 g/m <sup>3</sup> N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	33 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.005 g/m <sup>3</sup> N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	18 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.005 g/m <sup>3</sup> N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	33 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.005 g/m <sup>3</sup> N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	18 volppm																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成24年4月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	日	155	149	1,369	1,421
2	月	157	149	1,407	1,465
3	火	154	149	1,374	1,451
4	水	155	149	1,356	1,402
5	木	154	149	1,354	1,444
6	金	152	149	1,367	1,438
7	土	152	149	1,409	1,503
8	日	152	148	1,476	1,536
9	月	156	150	1,400	1,557
10	火	153	150	1,399	1,562
11	水	154	150	1,354	1,473
12	木	158	151	1,361	1,432
13	金	158	154	1,398	1,524
14	土	156	153	1,521	1,600
15	日	159	154	1,518	1,588
16	月	158	154	1,506	1,583
17	火	158	154	1,499	1,603
18	水	159	154	1,527	1,611
19	木	160	154	1,522	1,599
20	金	158	153	1,572	1,624
21	土	158	153	1,397	1,622
22	日	158	153	1,629	1,698
23	月	159	155	1,554	1,680
24	火	159	155	1,490	1,671
25	水	160	154	1,564	1,657
26	木	157	154	1,537	1,615
27	金	158	155	1,356	1,465
28	土	158	154	1,354	1,367
29	日	***	***	***	***
30	月	***	***	***	***
月平均		-	152	-	1,542

4月29日から30日は、点検・清掃による施設休止