

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成24年6月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 6 月度に処分した廃棄物の種類、数量                  焼却残渣 6,662 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日                  6月13, 14日に実施</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 6月8日に実施                  乾燥工程</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1323 1465 1520"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.008 g/m<sup>3</sup>N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>20 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1664 1465 1861"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.008 g/m <sup>3</sup> N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	20 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.008 g/m <sup>3</sup> N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	20 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成24年6月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	日	160	157	1,428	1,489
2	月	161	157	1,503	1,520
3	火	160	157	1,443	1,518
4	水	160	157	1,393	1,494
5	木	162	158	1,519	1,548
6	金	163	159	1,500	1,565
7	土	162	158	1,424	1,460
8	日	163	158	1,374	1,424
9	月	160	157	1,495	1,563
10	火	161	157	1,416	1,473
11	水	159	156	1,446	1,506
12	木	***	***	***	***
13	金	***	***	***	***
14	土	***	***	***	***
15	日	***	***	***	***
16	月	***	***	***	***
17	火	***	***	***	***
18	水	***	***	***	***
19	木	***	***	***	***
20	金	***	***	***	***
21	土	164	161	1,381	1,495
22	日	166	162	1,474	1,611
23	月	167	163	1,635	1,667
24	火	166	163	1,567	1,620
25	水	166	162	1,555	1,625
26	木	166	162	1,541	1,595
27	金	166	162	1,506	1,576
28	土	166	163	1,467	1,548
29	日	168	162	1,397	1,509
30	月	165	161	1,412	1,492
月平均		-	160	-	1,538

6月12日から20日は前期定期修繕による施設休止