

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成25年2月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,514 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2月12日から13日に実施</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2月8日に測定実施 乾燥工程 0.0000039 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0.0000026 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2月8日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1373 1468 1570"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>26 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1715 1468 1912"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>26 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	26 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	26 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	26 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	26 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成25年2月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	金	157	154	1,601	1,633
2	土	158	155	1,597	1,644
3	日	157	155	1,576	1,618
4	月	157	154	1,589	1,624
5	火	158	154	1,520	1,585
6	水	157	154	1,486	1,528
7	木	157	154	1,477	1,504
8	金	156	153	1,449	1,565
9	土	156	154	1,457	1,558
10	日	158	154	1,375	1,556
11	月	155	147	1,487	1,638
12	火	***	***	***	***
13	水	***	***	***	***
14	木	***	***	***	***
15	金	159	155	1,563	1,638
16	土	158	155	1,613	1,653
17	日	160	155	1,641	1,673
18	月	159	156	1,615	1,660
19	火	160	156	1,528	1,603
20	水	161	156	1,532	1,587
21	木	160	155	1,439	1,513
22	金	159	156	1,481	1,508
23	土	160	157	1,488	1,531
24	日	158	155	1,489	1,515
25	月	159	155	1,403	1,493
26	火	***	***	***	***
27	水	160	155	1,425	1,606
28	木	160	156	1,586	1,627
月平均		-	155	-	1,586

2月12日から14日は、点検清掃による施設休止。

2月26日は、点検清掃による施設休止。