

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成25年4月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 4月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 7,135 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 4月9日</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 4月17日に実施 乾燥工程</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1323 1468 1520"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.011 g/m³N (5/9再測定結果ND)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>25 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1664 1468 1861"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.008 g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>22 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.011 g/m ³ N (5/9再測定結果ND)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	25 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.008 g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	22 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.011 g/m ³ N (5/9再測定結果ND)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	25 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.008 g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	22 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成25年4月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	月	158	155	1,521	1,587
2	火	157	154	1,517	1,549
3	水	158	155	1,416	1,484
4	木	158	155	1,378	1,458
5	金	160	155	1,376	1,480
6	土	159	155	1,531	1,576
7	日	158	155	1,598	1,622
8	月	157	155	1,621	1,641
9	火	***	***	***	***
10	水	159	155	1,487	1,600
11	木	157	155	1,618	1,651
12	金	158	155	1,630	1,658
13	土	158	154	1,622	1,649
14	日	159	155	1,590	1,628
15	月	159	155	1,574	1,626
16	火	157	155	1,584	1,610
17	水	158	155	1,574	1,607
18	木	159	155	1,544	1,633
19	金	158	155	1,525	1,628
20	土	157	154	1,602	1,620
21	日	158	154	1,536	1,627
22	月	158	154	1,562	1,633
23	火	158	154	1,575	1,604
24	水	158	154	1,511	1,563
25	木	158	155	1,421	1,557
26	金	158	155	1,533	1,567
27	土	158	155	1,533	1,590
28	日	159	155	1,563	1,593
29	月	157	154	1,525	1,573
30	火	158	155	1,516	1,561
月平均		-	155	-	1,592

4月9日は点検・清掃による施設休止