

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成25年6月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 6月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,678 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 6月4日、5日 6月25日、26日</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 6月21日に測定実施 乾燥工程</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1373 1466 1570"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>17 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1715 1466 1912"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.003g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>27 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	17 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.003g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	27 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	17 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.003g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	27 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成25年6月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	土	160	157	1,481	1,599
2	日	161	157	1,579	1,619
3	月	160	156	1,558	1,611
4	火	***	***	***	***
5	水	***	***	***	***
6	木	***	***	***	***
7	金	***	***	***	***
8	土	***	***	***	***
9	日	***	***	***	***
10	月	157	154	1,369	1,552
11	火	157	154	1,434	1,637
12	水	159	154	1,531	1,627
13	木	158	155	1,589	1,642
14	金	157	153	1,556	1,618
15	土	156	153	1,513	1,564
16	日	155	152	1,534	1,577
17	月	156	152	1,397	1,491
18	火	156	152	1,364	1,499
19	水	155	152	1,525	1,559
20	木	155	151	1,393	1,515
21	金	156	151	1,394	1,567
22	土	155	150	1,636	1,657
23	日	153	150	1,595	1,635
24	月	149	149	1,604	1,604
25	火	***	***	***	***
26	水	129	129	1,478	1,478
27	木	158	150	1,484	1,615
28	金	157	155	1,559	1,629
29	土	157	155	1,560	1,609
30	日	158	155	1,527	1,572
月平均		-	152	-	1,586

6月4日から9日は前期定期修繕による施設休止
6月25日はコーティング成長に伴う点検清掃休止