

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 25 年 12 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	<ul style="list-style-type: none"> 12 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,789 t 																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
3. 焼成炉温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	<ul style="list-style-type: none"> 除去を行った年月日 12 月 4 日から 12 月 6 日 																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	<ul style="list-style-type: none"> 測定なし 																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	<ul style="list-style-type: none"> 12 月 13 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="708 1279 1466 1473"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001 g/m³N 以下)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>21 volppm</td> </tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="708 1619 1466 1814"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001 g/m³N 以下)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>31 volppm</td> </tr> </table> 	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001 g/m ³ N 以下)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	21 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001 g/m ³ N 以下)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	31 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001 g/m ³ N 以下)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	21 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001 g/m ³ N 以下)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	31 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成25年12月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	日	163	159	1,615	1,652
2	月	***	***	***	***
3	火	***	***	***	***
4	水	***	***	***	***
5	木	***	***	***	***
6	金	***	***	***	***
7	土	165	161	1,381	1,466
8	日	166	162	1,507	1,605
9	月	166	162	1,528	1,612
10	火	167	163	1,530	1,591
11	水	167	163	1,518	1,595
12	木	168	164	1,543	1,587
13	金	168	164	1,441	1,554
14	土	168	163	1,382	1,474
15	日	166	162	1,351	1,392
16	月	165	162	1,352	1,547
17	火	166	163	1,554	1,626
18	水	167	162	1,448	1,601
19	木	167	161	1,518	1,634
20	金	165	161	1,563	1,598
21	土	166	161	1,533	1,564
22	日	165	161	1,488	1,553
23	月	165	161	1,405	1,471
24	火	165	162	1,436	1,504
25	水	165	161	1,398	1,516
26	木	165	161	1,377	1,496
27	金	166	161	1,536	1,579
28	土	164	161	1,457	1,601
29	日	165	161	1,403	1,556
30	月	163	160	1,354	1,459
31	火	165	161	1,355	1,437
月平均		-	162	-	1,549

12月 1日から12月7日は点検・清掃による休止

12月31日から年末・年始に伴う休止