

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 26 年 3 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 3 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,580 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 3 月 4 日から 3 月 5 日</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 3 月 3 日に測定実施 乾燥工程 : 0.0000043 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 : 0.0000019 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度 (硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの)</p>	<p>・ 3 月 3 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1323 1465 1520"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001 g/m³(N)以下)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>19 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1666 1465 1863"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.003 g/m³(N)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>25 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001 g/m ³ (N)以下)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	19 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.003 g/m ³ (N)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	25 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001 g/m ³ (N)以下)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	19 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.003 g/m ³ (N)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	25 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成26年 3月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	土	164	160	1,496	1,571
2	日	165	161	1,509	1,589
3	月	165	161	1,536	1,593
4	火	***	***	***	***
5	水	***	***	***	***
6	木	***	***	***	***
7	金	***	***	***	***
8	土	***	***	***	***
9	日	***	***	***	***
10	月	163	151	1,376	1,518
11	火	164	160	1,543	1,640
12	水	165	160	1,605	1,649
13	木	168	162	1,608	1,634
14	金	166	162	1,526	1,586
15	土	167	162	1,523	1,578
16	日	169	163	1,474	1,566
17	月	168	163	1,359	1,476
18	火	168	164	1,545	1,600
19	水	168	164	1,540	1,575
20	木	167	164	1,507	1,570
21	金	168	163	1,453	1,492
22	土	166	162	1,404	1,494
23	日	166	162	1,483	1,523
24	月	166	162	1,506	1,656
25	火	167	162	1,550	1,620
26	水	166	162	1,562	1,607
27	木	165	162	1,536	1,588
28	金	166	162	1,581	1,611
29	土	167	162	1,485	1,632
30	日	166	162	1,491	1,573
31	月	168	163	1,432	1,498
月平均		-	162	-	1,578

3月 4日から3月 9日まで後期定期修繕に伴う休止