

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 26 年 10 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 10 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,341 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 10 月 23 日から 10 月 24 日</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 10 月 10 日に測定実施 乾燥工程</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1323 1466 1520"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>20 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1666 1466 1863"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>28 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	20 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	28 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	20 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	28 volppm																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成26年10月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	水	163	161	1,479	1,592
2	木	163	160	1,466	1,546
3	金	164	161	1,459	1,561
4	土	164	161	1,507	1,605
5	日	163	160	1,557	1,616
6	月	165	161	1,566	1,636
7	火	163	160	1,540	1,606
8	水	163	160	1,573	1,620
9	木	162	159	1,565	1,608
10	金	163	160	1,498	1,563
11	土	163	160	1,507	1,614
12	日	164	159	1,590	1,628
13	月	164	160	1,588	1,644
14	火	163	160	1,618	1,649
15	水	162	159	1,497	1,601
16	木	164	160	1,550	1,614
17	金	164	160	1,588	1,644
18	土	164	160	1,603	1,645
19	日	163	159	1,612	1,647
20	月	164	160	1,515	1,622
21	火	165	161	1,499	1,605
22	水	164	160	1,465	1,572
23	木	***	***	***	***
24	金	***	***	***	***
25	土	***	***	***	***
26	日	***	***	***	***
27	月	***	***	***	***
28	火	***	***	***	***
29	水	***	***	***	***
30	木	***	***	***	***
31	金	***	***	***	***
月平均		-	160	-	1,611

10月22日から後期中間修繕による休止