

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 26 年 12 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 12 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,410 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 実施なし</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 12 月 17 日に測定実施 乾燥工程</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1326 1468 1518"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>28 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1666 1468 1859"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.0029g/m<sup>3</sup>N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>19 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	28 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.0029g/m <sup>3</sup> N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	19 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	28 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.0029g/m <sup>3</sup> N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	19 volppm																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成26年12月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	月	167	161	1,479	1,598
2	火	165	160	1,534	1,605
3	水	164	159	1,438	1,595
4	木	164	160	1,518	1,579
5	金	164	160	1,563	1,677
6	土	164	160	1,611	1,663
7	日	164	160	1,616	1,677
8	月	166	161	1,596	1,660
9	火	166	161	1,540	1,595
10	水	165	161	1,524	1,593
11	木	165	161	1,520	1,589
12	金	165	161	1,509	1,583
13	土	166	160	1,448	1,531
14	日	164	160	1,467	1,610
15	月	164	160	1,573	1,638
16	火	162	160	1,545	1,621
17	水	163	159	1,526	1,580
18	木	162	160	1,502	1,585
19	金	165	160	1,456	1,654
20	土	165	160	1,571	1,610
21	日	165	160	1,476	1,541
22	月	165	160	1,448	1,523
23	火	165	161	1,510	1,597
24	水	165	161	1,506	1,613
25	木	165	161	1,440	1,597
26	金	165	161	1,544	1,634
27	土	165	161	1,527	1,631
28	日	164	161	1,550	1,653
29	月	164	161	1,551	1,658
30	火	166	162	1,546	1,619
31	水	165	162	1,562	1,589
月平均		-	160	-	1,610