

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 27 年 2 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	<ul style="list-style-type: none"> 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,704 t 																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
3. 焼成炉温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	<ul style="list-style-type: none"> 除去を行った年月日 2 月 16 日から 17 日 																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	<ul style="list-style-type: none"> 2 月 6 日に測定実施 乾燥工程 0.0000026 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0.000011 ng-TEQ/m³(N) 																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	<ul style="list-style-type: none"> 2 月 6 日に測定実施 乾燥工程 <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1373 1465 1570"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>26 volppm</td> </tr> </table> 焼成炉 <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1715 1465 1912"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>26 volppm</td> </tr> </table> 	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	26 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	26 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	26 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	26 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成27年2月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	日	161	158	1,510	1,582
2	月	162	158	1,444	1,560
3	火	161	158	1,456	1,641
4	水	163	159	1,602	1,675
5	木	162	158	1,434	1,642
6	金	163	159	1,656	1,679
7	土	164	159	1,622	1,659
8	日	164	160	1,591	1,641
9	月	163	160	1,524	1,600
10	火	164	161	1,564	1,630
11	水	164	161	1,550	1,634
12	木	164	161	1,628	1,665
13	金	165	162	1,619	1,685
14	土	166	161	1,647	1,678
15	日	165	161	1,570	1,644
16	月	***	***	***	***
17	火	***	***	***	***
18	水	***	***	***	***
19	木	***	***	***	***
20	金	***	***	***	***
21	土	***	***	***	***
22	日	***	***	***	***
23	月	***	***	***	***
24	火	***	***	***	***
25	水	***	***	***	***
26	木	***	***	***	***
27	金	91	73	1,354	1,358
28	土	160	147	1,392	1,498
月平均		-	154	-	1,616

2月15日から2月27日まで後期定期修繕による休止