

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 27 年 6 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 6 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,059 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 実施なし</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 5 月 29 日に測定実施 乾燥工程 : 0.00000030 ng-TEQ/m<sup>3</sup>(N) 焼成炉 : 0 ng-TEQ/m<sup>3</sup>(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度 (硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの)</p>	<p>・ 6 月 19 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1373 1466 1570"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>14 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1715 1466 1912"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>30 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	14 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	30 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	14 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	30 volppm																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成27年 6月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	月	165	161	1,487	1,602
2	火	166	160	1,530	1,598
3	水	164	160	1,456	1,584
4	木	166	161	1,458	1,606
5	金	163	160	1,580	1,615
6	土	164	160	1,537	1,612
7	日	163	160	1,461	1,556
8	月	162	160	1,449	1,628
9	火	162	160	1,605	1,638
10	水	163	160	1,579	1,645
11	木	163	160	1,510	1,552
12	金	162	160	1,438	1,499
13	土	162	160	1,372	1,490
14	日	162	160	1,420	1,549
15	月	164	160	1,563	1,591
16	火	163	160	1,545	1,586
17	水	163	160	1,412	1,540
18	木	163	159	1,359	1,544
19	金	162	159	1,474	1,532
20	土	162	159	1,451	1,604
21	日	162	159	1,560	1,585
22	月	163	159	1,544	1,573
23	火	163	160	1,488	1,552
24	水	165	160	1,565	1,601
25	木	166	161	1,551	1,593
26	金	164	160	1,457	1,623
27	土	165	142	1,353	1,508
28	日	163	160	1,508	1,607
29	月	164	160	1,596	1,650
30	火	163	160	1,508	1,597
月平均		-	159	-	1,582

6月26日から27日まで点検・清掃による施設休止