

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 27 年 8 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 8 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,623 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 8 月 27 日から 8 月 29 日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 8 月 19 日に測定実施 乾燥工程 0.00011 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 8 月 19 日に測定実施</p> <p>乾燥工程</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1373 1468 1570"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.005g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>25 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1715 1468 1912"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>9 volppm</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>15 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.005g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	25 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	9 volppm	窒素酸化物濃度	15 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.005g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	25 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	9 volppm																
窒素酸化物濃度	15 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成27年 8月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	土	***	***	***	***
2	日	***	***	***	***
3	月	137	116	***	***
4	火	176	165	1,358	1,403
5	水	170	166	1,417	1,593
6	木	172	166	1,517	1,639
7	金	171	166	1,449	1,613
8	土	169	165	1,586	1,674
9	日	167	164	1,459	1,625
10	月	173	165	1,456	1,598
11	火	170	165	1,406	1,532
12	水	170	164	1,456	1,561
13	木	168	163	1,597	1,639
14	金	168	164	1,602	1,640
15	土	170	163	1,429	1,616
16	日	170	164	1,421	1,570
17	月	168	162	1,545	1,578
18	火	166	163	1,502	1,574
19	水	166	161	1,489	1,599
20	木	166	163	1,469	1,553
21	金	167	163	1,423	1,590
22	土	168	163	1,461	1,557
23	日	167	163	1,517	1,570
24	月	168	162	1,434	1,530
25	火	168	161	1,485	1,585
26	水	161	153	1,528	1,579
27	木	***	***	***	***
28	金	***	***	***	***
29	土	93	80	1,371	1,469
30	日	166	144	1,361	1,509
31	月	167	163	1,640	1,703
月平均		-	158	-	1,581

8月 1日から8月3日まで前期定期修繕による施設休止
8月26日から8月29日まで点検・清掃による施設休止