

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 27 年 10 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 10 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,374 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 10 月 26 日から 10 月 27 日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 10 月 2 日に測定実施 乾燥工程</p> <table border="1" data-bbox="708 1272 1465 1473"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>12 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1617 1465 1818"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>34 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	12 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	34 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	12 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	34 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成27年 10月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	木	166	162	1,738	1,787
2	金	165	163	1,707	1,755
3	土	165	162	1,460	1,706
4	日	165	163	1,735	1,766
5	月	165	162	1,648	1,752
6	火	165	162	1,738	1,776
7	水	165	162	1,755	1,801
8	木	164	162	1,717	1,752
9	金	165	162	1,689	1,724
10	土	164	162	1,737	1,767
11	日	164	162	1,724	1,757
12	月	165	163	1,729	1,754
13	火	165	162	1,647	1,740
14	水	165	162	1,735	1,778
15	木	165	162	1,758	1,786
16	金	165	162	1,752	1,770
17	土	165	162	1,738	1,778
18	日	165	162	1,726	1,768
19	月	164	162	1,741	1,779
20	火	164	162	1,751	1,775
21	水	164	162	1,667	1,748
22	木	164	162	1,705	1,744
23	金	164	162	1,617	1,707
24	土	164	162	1,536	1,613
25	日	164	162	1,422	1,606
26	月	***	***	***	***
27	火	***	***	***	***
28	水	***	***	***	***
29	木	***	***	***	***
30	金	***	***	***	***
31	土	***	***	***	***
月平均		-	162	-	1,748

10月25日から11月2日まで後期中間修繕による施設休止