

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 27 年 12 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 12 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,322 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 実施なし</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 12 月 9 日に測定実施 乾燥工程</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1323 1466 1520"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0008g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>27 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1666 1466 1863"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0008g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>21 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0008g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	27 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0008g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	21 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0008g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	27 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0008g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	21 volppm																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成27年 12月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	火	164	161	1,581	1,647
2	水	164	161	1,623	1,683
3	木	165	161	1,621	1,645
4	金	164	161	1,640	1,678
5	土	164	161	1,621	1,660
6	日	163	161	1,582	1,656
7	月	164	161	1,584	1,640
8	火	164	161	1,606	1,659
9	水	163	160	1,585	1,636
10	木	164	160	1,601	1,650
11	金	163	161	1,619	1,659
12	土	163	161	1,570	1,634
13	日	163	160	1,561	1,656
14	月	163	161	1,575	1,634
15	火	164	161	1,556	1,646
16	水	164	161	1,636	1,663
17	木	165	161	1,636	1,668
18	金	164	161	1,628	1,656
19	土	164	161	1,603	1,650
20	日	164	160	1,611	1,664
21	月	164	161	1,631	1,678
22	火	163	161	1,609	1,665
23	水	164	161	1,637	1,667
24	木	165	161	1,605	1,641
25	金	165	161	1,607	1,659
26	土	164	161	1,646	1,696
27	日	163	160	1,671	1,706
28	月	163	160	1,643	1,683
29	火	163	161	1,592	1,673
30	水	165	161	1,627	1,693
31	木	163	161	1,607	1,686
月平均		-	161	-	1,662

12月31日から1月7日まで年末・年始による施設休止