

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 28 年 2 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,669 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2 月 14 日から 2 月 15 日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2 月 3 日に測定実施 乾燥工程 0.00000060 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2 月 3 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1326 1465 1523"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.0029g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>25 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1666 1465 1863"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>17 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.0029g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	25 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	17 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.0029g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	25 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	17 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成28年 2月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	月	163	161	1,501	1,574
2	火	164	161	1,552	1,626
3	水	163	161	1,581	1,643
4	木	164	161	1,576	1,630
5	金	163	161	1,579	1,645
6	土	162	161	1,612	1,654
7	日	163	160	1,567	1,625
8	月	162	161	1,595	1,642
9	火	163	160	1,574	1,657
10	水	162	161	1,626	1,662
11	木	163	161	1,588	1,630
12	金	163	161	1,581	1,676
13	土	164	162	1,605	1,664
14	日	***	***	***	***
15	月	***	***	***	***
16	火	***	***	***	***
17	水	***	***	***	***
18	木	***	***	***	***
19	金	***	***	***	***
20	土	***	***	***	***
21	日	***	***	***	***
22	月	***	***	***	***
23	火	***	***	***	***
24	水	105	84	***	***
25	木	164	144	1,362	1,559
26	金	165	162	1,636	1,694
27	土	165	162	1,391	1,634
28	日	165	162	1,566	1,649
29	月	166	162	1,597	1,658
月平均		-	156	-	1,640

2月13日から2月24日まで後期定期修繕による施設休止