

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 28 年 8 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	<ul style="list-style-type: none"> 8 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 7,787 t 																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
3. 焼成炉温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	<ul style="list-style-type: none"> 除去を行った年月日 実施なし 																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	<ul style="list-style-type: none"> 8 月 19 日に測定実施 乾燥工程 0 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0 ng-TEQ/m³(N) 																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	<ul style="list-style-type: none"> 8 月 19 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="708 1323 1466 1520"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.0032g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>15 volppm</td> </tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="708 1664 1466 1861"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>21 volppm</td> </tr> </table> 	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.0032g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	15 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	21 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.0032g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	15 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	21 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成28年 8月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	月	***	***	***	***
2	火	***	***	***	***
3	水	***	***	***	***
4	木	***	***	***	***
5	金	107	91	1,360	1,363
6	土	172	152	1,358	1,596
7	日	167	164	1,607	1,706
8	月	169	164	1,562	1,684
9	火	168	164	1,576	1,615
10	水	167	164	1,519	1,572
11	木	172	164	1,383	1,509
12	金	167	163	1,433	1,584
13	土	166	163	1,584	1,627
14	日	167	163	1,478	1,590
15	月	167	163	1,526	1,606
16	火	166	163	1,547	1,609
17	水	167	163	1,499	1,605
18	木	167	163	1,583	1,652
19	金	167	163	1,407	1,609
20	土	167	163	1,566	1,645
21	日	166	163	1,618	1,677
22	月	165	163	1,556	1,659
23	火	167	163	1,564	1,664
24	水	166	163	1,547	1,630
25	木	167	163	1,590	1,636
26	金	166	164	1,605	1,665
27	土	167	163	1,585	1,643
28	日	167	163	1,414	1,627
29	月	166	164	1,568	1,632
30	火	167	164	1,589	1,639
31	水	166	163	1,502	1,630
月平均		-	160	-	1,617

7月24日から8月5日まで前期定期修繕による施設休止