

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 28 年 12 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 12 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 7,403 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 実施なし</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 測定なし</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 12 月 2 日に測定実施 乾燥工程</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1323 1466 1520"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>15 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1664 1466 1861"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>15 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	15 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	15 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	15 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	15 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成28年 12月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	木	166	163	1,607	1,674
2	金	166	163	1,592	1,668
3	土	165	163	1,626	1,665
4	日	166	163	1,476	1,666
5	月	166	163	1,572	1,656
6	火	166	163	1,577	1,649
7	水	165	163	1,569	1,642
8	木	165	163	1,565	1,655
9	金	167	163	1,653	1,686
10	土	166	163	1,628	1,665
11	日	165	163	1,591	1,657
12	月	165	163	1,586	1,650
13	火	166	163	1,635	1,669
14	水	167	161	1,601	1,658
15	木	165	163	1,597	1,667
16	金	165	163	1,629	1,673
17	土	165	163	1,651	1,695
18	日	166	163	1,648	1,681
19	月	165	163	1,589	1,659
20	火	166	163	1,591	1,653
21	水	166	163	1,463	1,634
22	木	166	163	1,583	1,663
23	金	165	163	1,566	1,653
24	土	165	163	1,615	1,658
25	日	166	163	1,643	1,689
26	月	166	163	1,668	1,713
27	火	167	163	1,667	1,711
28	水	166	163	1,677	1,702
29	木	165	162	1,633	1,678
30	金	164	162	1,527	1,673
31	土	***	***	***	***
月平均		-	163	-	1,669

12月31日から1月8日まで年末・年始による施設休止