

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 29 年 2 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,925 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2 月 13 日から 2 月 15 日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2 月 3 日に測定実施 乾燥工程 0.0000025 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0.0000020 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2 月 3 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1323 1466 1520"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>20 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1666 1466 1863"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>19 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	20 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	19 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	20 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	19 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成29年 2月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	水	166	163	1,615	1,656
2	木	165	163	1,574	1,662
3	金	165	163	1,630	1,700
4	土	166	163	1,660	1,711
5	日	165	163	1,597	1,669
6	月	166	163	1,601	1,671
7	火	165	163	1,607	1,672
8	水	166	163	1,650	1,683
9	木	165	163	1,639	1,681
10	金	165	162	1,607	1,659
11	土	165	162	1,492	1,648
12	日	165	162	1,595	1,653
13	月	***	***	***	***
14	火	***	***	***	***
15	水	***	***	***	***
16	木	***	***	***	***
17	金	***	***	***	***
18	土	***	***	***	***
19	日	***	***	***	***
20	月	***	***	***	***
21	火	***	***	***	***
22	水	86	70	***	***
23	木	166	136	1,384	1,583
24	金	166	163	1,470	1,680
25	土	165	162	1,663	1,721
26	日	166	163	1,574	1,674
27	月	165	163	1,506	1,673
28	火	167	163	1,502	1,661
月平均		-	156	-	1,670

2月12日から2月22日まで後期定期修繕による施設休止