

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 30 年 2 月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,496 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2 月 16 日から 2 月 17 日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2 月 2 日に測定実施 乾燥工程 0.00000027ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0.00085ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2 月 2 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1326 1465 1523"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>20 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1666 1465 1863"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>0.0029 g/m³N</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>26 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	20 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.0029 g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	26 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	20 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.0029 g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	26 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成30年 2月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	木	167	163	1,614	1,673
2	金	165	163	1,619	1,659
3	土	167	163	1,603	1,653
4	日	166	163	1,513	1,632
5	月	166	163	1,567	1,656
6	火	166	163	1,558	1,660
7	水	166	163	1,563	1,655
8	木	165	163	1,585	1,657
9	金	166	163	1,500	1,631
10	土	168	163	1,501	1,639
11	日	167	163	1,614	1,703
12	月	168	163	1,407	1,651
13	火	169	163	1,569	1,664
14	水	167	163	1,357	1,638
15	木	167	163	1,511	1,645
16	金	***	***	***	***
17	土	***	***	***	***
18	日	***	***	***	***
19	月	***	***	***	***
20	火	***	***	***	***
21	水	***	***	***	***
22	木	***	***	***	***
23	金	***	***	***	***
24	土	***	***	***	***
25	日	***	***	***	***
26	月	86	73	1,379	1,385
27	火	169	144	1,351	1,625
28	水	167	163	1,465	1,701
月平均		-	157	-	1,640

2月15日から2月26日まで後期定期修繕による施設休止