

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 30 年 8 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	・ 8 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 7,408 t																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
3. 焼成炉温度	・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	・ 除去を行った年月日 8 月 1 日																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	・ 8 月 17 日に測定実施 乾燥工程 0.00000087 ng-TEQ/m <sup>3</sup> (N) 焼成炉 0 ng-TEQ/m <sup>3</sup> (N)																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	・ 8 月 17 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O <sub>2</sub> 12%換算値 <table border="1" data-bbox="710 1326 1465 1523"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>15 volppm</td> </tr> </table> 焼成炉 以下の値は O <sub>2</sub> 12%換算値 <table border="1" data-bbox="710 1666 1465 1863"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>14 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	15 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	14 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	15 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	14 volppm																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成30年 8月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	水	***	***	***	***
2	木	***	***	***	***
3	金	***	***	***	***
4	土	***	***	***	***
5	日	***	***	***	***
6	月	***	***	***	***
7	火	***	***	***	***
8	水	100	86	1,375	1,383
9	木	167	152	1,384	1,537
10	金	167	163	1,582	1,645
11	土	168	164	1,596	1,637
12	日	169	164	1,465	1,574
13	月	169	164	1,440	1,553
14	火	169	164	1,516	1,634
15	水	167	164	1,634	1,689
16	木	168	164	1,603	1,690
17	金	169	165	1,589	1,669
18	土	168	164	1,668	1,698
19	日	168	164	1,445	1,651
20	月	169	163	1,612	1,688
21	火	168	164	1,532	1,631
22	水	170	164	1,525	1,628
23	木	168	165	1,485	1,588
24	金	169	164	1,546	1,620
25	土	169	165	1,476	1,643
26	日	170	165	1,520	1,665
27	月	169	165	1,582	1,673
28	火	168	165	1,568	1,662
29	水	169	165	1,552	1,642
30	木	169	165	1,529	1,653
31	金	168	165	1,636	1,683
月平均		-	161	-	1,631

8月8日まで前期定期修繕による施設休止