

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 31 年 2 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	・ 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,779 t																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
3. 焼成炉温度	・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	・ 除去を行った年月日 実施なし																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	・ 2 月 13 日に測定実施 乾燥工程 0 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0 ng-TEQ/m³(N)																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	・ 2 月 13 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>15 volppm</td></tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>23 volppm</td></tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	15 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	23 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	15 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	23 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成31年 2月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	金	165	161	1,556	1,612
2	土	165	161	1,561	1,625
3	日	166	162	1,409	1,604
4	月	166	161	1,470	1,604
5	火	164	161	1,549	1,591
6	水	165	161	1,433	1,588
7	木	164	161	1,559	1,607
8	金	164	161	1,538	1,615
9	土	163	160	1,561	1,626
10	日	165	161	1,582	1,620
11	月	163	161	1,577	1,618
12	火	164	161	1,575	1,632
13	水	164	161	1,558	1,626
14	木	165	161	1,401	1,599
15	金	165	161	1,567	1,612
16	土	165	161	1,536	1,610
17	日	165	161	1,480	1,613
18	月	165	162	1,541	1,619
19	火	165	162	1,521	1,624
20	水	165	162	1,530	1,589
21	木	165	162	1,570	1,632
22	金	165	162	1,526	1,589
23	土	165	162	1,558	1,617
24	日	165	162	1,544	1,632
25	月	165	162	1,469	1,635
26	火	118	99	1,384	1,384
27	水	165	157	1,436	1,628
28	木	166	162	1,593	1,645
月平均		-	159	-	1,607

2月25日から2月26日まで点検・清掃による施設休止