

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和2年2月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	<ul style="list-style-type: none"> 2月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,292 t 																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
3. 焼成炉温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	<ul style="list-style-type: none"> 除去を行った年月日 2月7日から2月9日まで 																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	<ul style="list-style-type: none"> 2月5日に測定実施 乾燥工程 0ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0ng-TEQ/m³(N) 																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	<ul style="list-style-type: none"> 2月5日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="710 1326 1465 1523"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>12 volppm</td> </tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="710 1666 1465 1863"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>10 volppm</td> </tr> </table> 	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	12 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	10 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	12 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	10 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和2年 2月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	土	167	163	1,471	1,564
2	日	167	163	1,521	1,611
3	月	168	163	1,577	1,644
4	火	167	163	1,559	1,627
5	水	166	163	1,572	1,626
6	木	166	163	1,514	1,613
7	金	***	***	***	***
8	土	***	***	***	***
9	日	***	***	***	***
10	月	***	***	***	***
11	火	***	***	***	***
12	水	***	***	***	***
13	木	***	***	***	***
14	金	***	***	***	***
15	土	101	84	1,372	1,387
16	日	166	148	1,372	1,581
17	月	167	164	1,638	1,701
18	火	168	164	1,592	1,709
19	水	167	164	1,546	1,577
20	木	168	165	1,533	1,589
21	金	168	164	1,562	1,596
22	土	169	165	1,548	1,589
23	日	168	165	1,494	1,570
24	月	168	165	1,503	1,565
25	火	170	165	1,502	1,557
26	水	168	164	1,475	1,575
27	木	167	164	1,523	1,600
28	金	169	163	1,486	1,559
29	土	167	120	1,406	1,475
月平均		-	157	-	1,586

2月 6日から2月15日まで後期定期修繕による施設休止

2月28日から2月29日まで点検・清掃による施設休止