

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和2年8月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 8 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 7,122 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 実施なし</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 8 月 21 日に測定実施 乾燥工程 0 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 8 月 21 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1326 1465 1518"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.003g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1666 1465 1859"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.003g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>10 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.003g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.003g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	10 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.003g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.003g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	10 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和2年 8月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	土	***	***	***	***
2	日	***	***	***	***
3	月	***	***	***	***
4	火	***	***	***	***
5	水	136	61	1,350	1,371
6	木	171	163	1,355	1,534
7	金	169	167	1,565	1,634
8	土	169	167	1,615	1,668
9	日	170	167	1,605	1,643
10	月	169	167	1,596	1,632
11	火	170	167	1,577	1,603
12	水	171	167	1,508	1,596
13	木	171	167	1,514	1,618
14	金	169	167	1,585	1,624
15	土	169	167	1,543	1,593
16	日	170	167	1,506	1,560
17	月	169	166	1,402	1,570
18	火	169	166	1,560	1,602
19	水	169	166	1,610	1,647
20	木	169	166	1,563	1,631
21	金	169	166	1,570	1,613
22	土	169	166	1,548	1,602
23	日	168	166	1,505	1,605
24	月	170	166	1,548	1,592
25	火	168	166	1,536	1,620
26	水	169	166	1,522	1,634
27	木	169	166	1,537	1,592
28	金	169	166	1,517	1,579
29	土	169	166	1,501	1,563
30	日	169	166	1,532	1,608
31	月	168	165	1,600	1,632
月平均		-	162	-	1,599

8月5日まで前期定期修繕による施設休止