

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和3年2月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,029 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2月15日から2月17日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2月5日に測定実施 乾燥工程 0 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2月5日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1326 1465 1525"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>16 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1668 1465 1868"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.001g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>24 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	16 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	24 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	16 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.001g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	24 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和3年 2月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	土	167	165	1,600	1,632
2	日	167	165	1,553	1,600
3	月	166	164	1,541	1,580
4	火	167	164	1,548	1,591
5	水	167	165	1,564	1,610
6	木	168	165	1,569	1,609
7	金	168	165	1,492	1,576
8	土	168	165	1,367	1,522
9	日	168	164	1,390	1,537
10	月	166	164	1,502	1,640
11	火	166	165	1,594	1,629
12	水	166	164	1,521	1,597
13	木	166	164	1,562	1,598
14	金	166	164	1,495	1,588
15	土	***	***	***	***
16	日	***	***	***	***
17	月	***	***	***	***
18	火	***	***	***	***
19	水	***	***	***	***
20	木	***	***	***	***
21	金	***	***	***	***
22	土	***	***	***	***
23	日	***	***	***	***
24	月	108	80	1,368	1,409
25	火	166	153	1,398	1,585
26	水	166	165	1,368	1,642
27	木	167	165	1,575	1,691
28	金	168	165	1,447	1,669
月平均		-	160	-	1,595

2月14日から2月24日まで後期定期修繕による施設休止