

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和4年2月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,051 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2月8日から2月10日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2月2日に測定実施 乾燥工程 0 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2月2日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1326 1465 1523"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>13 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1668 1465 1865"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>8 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	13 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	8 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	13 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	8 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和4年 2月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	火	166	163	1,549	1,630
2	水	165	163	1,444	1,576
3	木	165	163	1,506	1,582
4	金	166	163	1,537	1,581
5	土	166	163	1,500	1,534
6	日	173	165	1,475	1,525
7	月	177	168	1,456	1,525
8	火	***	***	***	***
9	水	***	***	***	***
10	木	***	***	***	***
11	金	***	***	***	***
12	土	***	***	***	***
13	日	***	***	***	***
14	月	***	***	***	***
15	火	***	***	***	***
16	水	***	***	***	***
17	木	***	***	***	***
18	金	119	97	1,351	1,358
19	土	162	154	1,374	1,548
20	日	165	162	1,446	1,597
21	月	164	162	1,415	1,613
22	火	164	162	1,606	1,652
23	水	165	162	1,612	1,640
24	木	164	162	1,407	1,580
25	金	165	163	1,505	1,567
26	土	166	163	1,438	1,508
27	日	165	163	1,403	1,480
28	月	164	163	1,371	1,477
月平均		-	159	-	1,554

2月7日から2月18日まで後期定期修繕による施設休止