

## 谷戸沢処分場の水質等調査結果について (令和3年度 第3四半期)

今回公表する調査結果は、循環組合が日の出町・日の出町第3自治会と締結した「公害防止協定・細目協定」、「保全検討委員会提言」(なお、「保全検討委員会」は平成11年5月13日に改組され、新たに「技術委員会」が発足した。)及び「環境保全調査委員会決定」に基づき実施している浸出水原水等の各種水質並びにその他の調査(発生ガス等)に関するもので、令和3年度第3四半期の結果である。

### 1 水質調査結果の概要

水質調査は、公害防止協定に基づき、浸出水原水、地下水集排水管、地下水管No.2、下水道放流水、防災調整池、モニタリング井戸等について調査を実施した。また、保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定に基づき、本設モニタリング井戸等について調査を実施した。調査項目は、生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)、人の健康の保護に関する項目(健康項目)などである。

#### 1-1 公害防止協定に基づく調査

##### (1) 浸出水原水 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第7項] (⇒1頁)

浸出水原水の水質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は次のとおりである。

生活環境項目、一般項目

- ・ 生物化学的酸素要求量(BOD:12 mg/L)及び化学的酸素要求量(COD:38 mg/L)の濃度は、低い水準で推移した。これは、埋立終了や最終覆土層施工に伴って、廃棄物から洗い出される有機物量が減少しているためと考えられる。
- ・ 全窒素(147 mg/L)については、過去の変動の範囲内である。
- ・ その他の項目については、特段の変化は見られなかった。

なお、浸出水原水は、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。

(2) 地下水集排水管

[根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第8項第1号]

(⇒2頁)

地下水集排水管の水質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は次のとおりである。

生活環境項目、一般項目

- ・ 電気伝導率及び塩化物イオン濃度は、過去の変動の範囲内である。
- ・ その他の項目については、特段の変化は見られなかった。

なお、地下水集排水管は全量、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。

(3) 地下水管No. 2

[根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第8項第1号]

(⇒3、4頁)

地下水管No. 2の水質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は次のとおりである。

ア 生活環境項目、一般項目

- ・ いずれの項目とも、特段の変化は見られなかった。

イ 電気伝導率の常時測定記録

- ・ 地下水管No. 2の電気伝導率については、図-1のとおりであり、過去の変動の範囲内であった。

なお、地下水管No. 2についても、地下水集排水管と同様に全量、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。




図-1 地下水管No. 2の電気伝導率の変化

(4) 下水道放流水 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第9項第2号] (⇒5頁)

下水道放流水の水質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は次のとおりである。

ア 生活環境項目、一般項目

- ・ いずれの項目とも、特段の変化は見られなかった。

イ 健康項目

- ・ ひ素 (0.001 mg/L)、ふっ素 (0.18 mg/L)、ほう素 (2.2 mg/L) が検出されたが、公害防止協定の基準値 (ひ素:0.1 mg/L、ふっ素:8 mg/L、ほう素:10 mg/L) を満たしている。
- ・ その他の基準のある項目は、いずれも定量下限値未満であった。

(5) 防災調整池 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第10項第1号] (⇒6頁)

防災調整池の水質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は次のとおりである。

生活環境項目、一般項目

- ・ 基準のある項目については、すべてその基準を達成している。
- ・ その他の項目については、過去の変動の範囲内であった。

なお、防災調整池における公害防止協定の基準値は、平井川の水域類型に合わせ、水質環境基準における河川AA類型の基準値を準用している。ただし、水素イオン濃度、溶存酸素量及び大腸菌群数の基準値については、必要に応じて考慮する。

(河川の水質類型には、AA、A、B、C、D、Eまでの類型があり、AA類型は自然探勝等の環境保全用に適用する厳しい基準である。)

(6) 場内モニタリング井戸 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第8項第2号] (⇒7～9頁)

場内モニタリング井戸 (井戸-A、井戸-E) の水質に大きな変動はなく、処分場の影響は見られない。調査結果は次のとおりである。

地下水関連項目

- ・ 電気伝導率及び塩化物イオン濃度は、過去の変動の範囲内であった。

- (7) 場外井戸 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第8項第2号] (⇒10頁)  
場外井戸の調査は、原則として年2回(豊水期と渇水期)のため、今期については調査を行っていない。

## 1-2 保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定に基づく調査

- (1) 本設モニタリング井戸 [根拠：保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定] (⇒11、12頁)  
本調査は、埋立地を囲むように掘削された本設モニタリング井戸の水質を調査するものである。なお、本設モニタリング井戸は、従来から調査している井戸(A、B、D、E、F)及び平成10年度に新たに設置した井戸(G～K)の合計10本である。  
なお、本設モニタリング井戸の調査は、原則として年2回(豊水期と渇水期)のため、今期については調査を行っていない。
- (2) 下流部調査モニタリング井戸 [根拠：保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定] (⇒13～24頁)  
本調査は、防災調整池を囲むように設置されている下流部97本の観測孔について、地下水位、水温、電気伝導率、塩化物イオン濃度を調査するものであり、各区域の調査結果は次のとおりである。
- ・ U区域(防災調整池北側)で測定をした井戸の塩化物イオン濃度の平均値は1.8 mg/Lであった。
  - ・ L区域(防災調整池西側で浸出水処理施設のある区域)で測定をした井戸の塩化物イオン濃度の平均値は2.3 mg/Lであった。
  - ・ R区域(防災調整池東側)で測定をした井戸の塩化物イオン濃度の平均値は2.0 mg/Lであった。
  - ・ B区域(防災調整池南側)で測定をした井戸の塩化物イオン濃度の平均値は1.7 mg/Lであった。

## 1-3 水質調査結果のまとめ

今期に実施した水質調査の結果は、全ての項目で公害防止協定の基準を遵守しており、処分場が周辺環境に影響を与えていないことが確認された。

今後とも、注意深くモニタリングし、その変動を監視していくとともに、適切な維持管理に努めていく。

## 2 その他の調査結果の概要

今期の調査では、脱水汚泥溶出試験、発生ガス、底質について調査した。調査結果は以下のとおりである。

### (1) 脱水汚泥溶出試験 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第10項] (⇒25頁)

本調査は、浸出水処理施設から発生する生物汚泥及び凝集沈殿汚泥の脱水汚泥について、カドミウム等を測定対象として6ヶ月に1回実施するものである。11月に実施した調査結果は、次のとおりである。

- ・ 鉛 (0.004 mg/L)、ひ素 (0.013 mg/L) が検出されたが、公害防止協定の基準値 (鉛:0.3 mg/L、ひ素:0.3 mg/L) を満たしている。
- ・ その他の重金属等はいずれも定量下限値未満であった。

### (2) 発生ガス [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第12項] (⇒26頁)

本調査は、処分場の安定化指標のひとつであるアンモニア、メタン、二酸化炭素等の発生ガスを測定対象として、Ⅰ期からⅢ期の埋立地 (計4地点) で3ヶ月に1回実施するものである。調査結果は次のとおりである。

- ・ 埋立地特有のメタン (0.3 vol%) がⅡ期埋立地から、二酸化炭素 (0.22~1.17 vol%) が、全ての埋立地から検出された。

### (2) 底質 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第16項] (⇒27頁)

本調査は、カドミウム等 (溶出試験項目) と銅 (含有試験項目) を測定項目として、防災調整池において、年1回実施するものである。12月に実施した調査結果は、次のとおりである。

#### ア 溶出等試験項目

- ・ 鉛 (0.001 mg/L)、ひ素 (0.004 mg/L)、ほう素 (0.07mg/L) が検出されたが、公害防止協定の基準値 (鉛:0.01 mg/L、ひ素:0.01 mg/L、ほう素:1 mg/L) を満たしている。
- ・ その他の項目は定量下限値未満であった。

#### イ 含有試験項目 (銅)

- ・ 3.4 mg/kg検出されたが、公害防止協定の基準値 (125 mg/kg) を満たしている。

## 2-1 その他の調査結果のまとめ

今期に実施した水質以外の調査結果は、いずれも公害防止協定の基準を遵守しており、処分場が周辺環境に影響を与えていないことが確認された。

今後も注意深くモニタリング調査を継続するとともに、適切な維持管理に努めていく。

## 3 調査地点

各種調査の調査地点について、全体図を28頁に示す。また、下流部調査に係る97本の観測孔等の位置を29頁に示す。

東京たま広域資源循環組合  
東京都西多摩郡日の出町大久野7642  
TEL 042-597-6151

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(浸出水原水)

区分	項目	単位	基準値※	5/12	8/4	11/5		3年度平均	2年度平均	下限値
生活環境の保全 に関する項目	水素イオン濃度(pH)	—		7.8	7.7	7.6		7.7	7.7	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		20	8.0	12		13	16	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		58	42	38		46	55	0.5
	浮遊物質(SS)	mg/L		4	3	4		4	5	1
一般項目	透視度	度		>50	>50	>50		>50	>50	—
	色度	度		70	52	56		59	58	1
	臭気	—		中腐敗臭	中腐敗臭	中腐敗臭		—	—	—
	蒸発残留物	mg/L		14000	11000	11000		12000	12000	5
	全窒素	mg/L		196	136	147		160	167	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		182	112	138		144	146	0.01
	全りん	mg/L		0.17	0.09	0.08		0.11	0.12	0.05
	亜鉛	mg/L		0.03	0.03	0.03		0.03	0.03	0.01
	銅	mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.4	0.3	0.1		0.3	0.3	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		0.9	1.0	0.9		0.9	0.9	0.1
	フェノール類	mg/L		ND	ND	0.01		ND	0.01	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.02
	塩化物イオン	mg/L		7810	5470	6370		6550	6600	0.1
電気伝導率	μ S/cm		24000	18100	20300		20800	21100	10	
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.09	—	ND	—		ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	—	ND	—		ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	—	ND	—		ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.3	—	ND	—		ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	1.5	—	ND	—		ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.3	—	0.004	—		0.004	0.005	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	—	ND	—		ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	—	ND	—		ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	—	ND	—		ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	—	ND	—		ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	—	ND	—		ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	—	ND	—		ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—		ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—		ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	—	ND	—		ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.03	—	ND	—		ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	—	ND	—		ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.1	—	ND	—		ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.3	—	ND	—		ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L		—	0.031	—		0.031	0.040	0.005
	硝酸性窒素	mg/L		—	2.88	—		2.88	3.15	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		—	0.29	—		0.29	0.41	0.02
ふっ素	mg/L		—	0.13	—		0.13	0.11	0.05	
ほう素	mg/L		—	2.8	—		2.8	3.4	0.02	

※準用基準「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号)」の第3条、別表第6の基準を準用

※廃棄物の埋立が終了しているため、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正(平成25年6月)による1,4-ジオキサン等の測定は参考実施。

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(地下水集排水管)

区分	項目	単位	基準値※	5/12	8/4	11/5		3年度平均	2年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	—	5.7~8.7	7.6	7.7	7.4		7.6	7.5	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300	12	1.2	11		8.1	13	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		6.8	5.6	4.9		5.8	6.4	0.5
	浮遊物質(SS)	mg/L	300	ND	ND	ND		ND	ND	1
一般項目	温度	度	40	20.9	23.2	21.0		21.7	20.8	—
	透視度	度		>50	>50	>50		>50	>50	—
	色度	度		8	7	5		7	7	1
	臭気	—		微土臭	微土臭	微土臭		—	—	—
	蒸発残留物	mg/L		3000	1900	2000		2300	2500	5
	全窒素	mg/L	120	29.2	15.3	16.3		20.3	23.5	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		18.9	7.77	8.52		11.7	15.6	0.01
	全りん	mg/L	16	ND	ND	ND		ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L	2	ND	ND	ND		ND	ND	0.01
	銅	mg/L	3	ND	ND	ND		ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L	10	ND	ND	ND		ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	10	0.4	ND	0.2		0.2	0.4	0.1
	フェノール類	mg/L	5	ND	ND	ND		ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	2	ND	ND	ND		ND	ND	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5	ND	ND	ND		ND	ND	0.5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30	ND	ND	ND		ND	ND	0.5
	よう素消費量	mg/L	220	ND	ND	ND		ND	ND	1
	塩化物イオン	mg/L		1480	892	1030		1130	1270	0.1
電気伝導率	μ S/cm		5730	2900	3310		3980	4400	10	
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	—	ND	—		ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L		—	ND	—		ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	—	ND	—		ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	ND	—		ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	—	ND	—		ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—		ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	ND	—		ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	—	ND	—		ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	—	ND	—		ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	—	ND	—		ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	—	ND	—		ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	—	ND	—		ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	ND	—		ND	ND	0.005
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	—	ND	—		ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		—	5.70	—		5.70	5.95	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		—	0.81	—		0.81	0.72	0.02
	ふっ素	mg/L	8	—	0.08	—		0.08	0.10	0.05
	ほう素	mg/L	10	—	0.36	—		0.36	0.57	0.02

※適用基準「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」「地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用(生活環境の保全に関する項目、一般項目、ふっ素、ほう素については、「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」「第9条の4第1号から第33号まで掲げる物質」及び「日の出町下水道条例(平成2年条例第12号)」「第13条及び第13条の2に掲げる物質」を準用)。アンモニア性窒素は自主測定項目。  
 ※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)



令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(地下水管No.2)

区分	項目	単位	基準値※	5/12	8/4	11/5	3年度平均	2年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	—	5.7~8.7	7.5	7.6	7.1	7.4	7.4	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		0.6	1.2	0.6	0.8	0.7	0.5
	浮遊物質(SS)	mg/L	300	ND	1	ND	ND	ND	1
一般項目	温度	度	40	17.1	19.5	17.1	17.9	17.8	—
	透視度	度		>50	>50	>50	>50	>50	—
	色度	度		1	2	2	2	1	1
	臭気	—		無臭	無臭	無臭	—	—	—
	蒸発残留物	mg/L		440	330	310	360	400	5
	全窒素	mg/L	120	1.04	0.98	0.67	0.90	1.06	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		ND	ND	ND	ND	0.07	0.01
	全りん	mg/L	16	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	銅	mg/L	3	ND	0.07	ND	0.02	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	フェノール類	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	よう素消費量	mg/L	220	ND	ND	ND	ND	ND	1
塩化物イオン	mg/L		61.1	37.6	40.6	46.4	62.0	0.1	
電気伝導率	μ S/cm		609	498	510	539	592	10	
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	—	ND	—	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	—	ND	—	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L		—	ND	—	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	—	0.003	—	0.003	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	—	ND	—	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.01	—	ND	—	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	—	ND	—	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	ND	—	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	ND	—	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	ND	—	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	ND	—	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	—	ND	—	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	ND	—	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	ND	—	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	—	ND	—	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	—	ND	—	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	—	ND	—	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	—	ND	—	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	ND	—	ND	ND	0.005
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	—	ND	—	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		—	0.83	—	0.83	0.69	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		—	ND	—	ND	ND	0.02
	ふっ素	mg/L	8	—	0.08	—	0.08	0.09	0.05
ほう素	mg/L	10	—	0.06	—	0.06	0.08	0.02	

※適用基準「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」「地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用(生活環境の保全に関する項目、一般項目、ふっ素、ほう素については、「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」「第9条の4第1号から第33号まで掲げる物質」及び「日の出町下水道条例(平成2年条例第12号)」「第13条及び第13条の2に掲げる物質」を準用)。アンモニア性窒素は自主測定項目。  
 ※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(地下水管No.2水の電気伝導率常時測定記録)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3年度	2年度
平均値 ( $\mu$ S/cm)	584	647	608	459	459	463	494	548	585				(年平均) 539	(年平均) 619
最大値 ( $\mu$ S/cm)	777	883	798	543	577	566	654	668	696				(年最大) 883	(年最大) 1,360
最小値 ( $\mu$ S/cm)	522	576	535	381	402	404	448	492	535				(年最小) 381	(年最小) 335

平均値は、毎日の12時における測定値の月間平均値である。  
 最大値、最小値は、1時間毎の測定値の月間最大値及び月間最小値である。

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(下水道放流水)

区分	項目	単位	基準値※	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8			3年度平均	2年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	—	5.7~8.7	7.5	7.4	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.5	7.7			7.6	7.5	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300	1.1	0.9	ND	1.3	1.1	0.6	ND	ND	1.0			0.7	1.9	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		16	11	8.9	8.8	8.1	9.2	9.1	11	13			11	12	0.5
	浮遊物質(SS)	mg/L	300	2	3	2	4	3	2	3	3	5			3	5	1
一般項目	温度	度	40	23.4	23.8	25.9	25.4	29.0	28.5	26.9	24.6	23.4			25.7	23.3	—
	透視度	度		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	>30	—
	色度	度		52	24	32	28	28	22	32	28	44			32	35	1
	臭気	—		微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭			—	—	—
	蒸発残留物	mg/L		9900	7300	6700	3900	6000	5700	5900	8000	10000			7000	7800	5
	全窒素	mg/L	120	3.20	3.15	2.12	2.22	2.49	2.62	2.43	2.76	3.14			2.68	7.42	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03	0.01	0.01	0.02	ND	0.01	0.02	0.02	0.01			0.01	1.93	0.01
	全りん	mg/L	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L	2	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04			0.03	0.08	0.01
	銅	mg/L	3	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.1
	フェノール類	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.5
	よう素消費量	mg/L	220	3	ND	2	1	ND	ND	1	ND	ND			ND	ND	1
塩化物イオン	mg/L		5320	3920	3450	1870	3380	2530	3350	4600	4500			3660	4130	0.1	
電気伝導率	μ S/cm		17200	12700	11600	6970	10600	9670	11500	14900	16200			12400	13800	10	
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.1	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.001			ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.03	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001
セレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001	
硝酸性窒素	mg/L		—	1.13	—	—	1.22	—	—	1.33	—			1.23	5.23	0.05	
亜硝酸性窒素	mg/L		—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	0.18	0.02	
ふっ素	mg/L	8	—	0.14	—	—	0.13	—	—	0.18	—			0.15	0.12	0.05	
ほう素	mg/L	10	—	2.0	—	—	1.9	—	—	2.2	—			2.0	2.0	0.02	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.005	

※適用基準「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」第9条の4第1号から第33号まで掲げる物質」及び「日の出町下水道条例(平成2年条例第12号)」第13条及び第13条の2に掲げる物質」を適用)。アンモニア性窒素は自主測定項目。

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(防災調整池)

区分	項目	単位	基準値※	5/12	8/4	11/5		3年度平均	2年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	—	(6.5以上8.5以下)	8.2	8.1	8.1		8.1	8.0	—
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1	1.7	1.5	0.6		1.3	1.1	0.5
	溶存酸素量(DO)	mg/L	(7.5)	5.3	5.3	8.6		6.4	8.7	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		6.2	5.9	4.4		5.5	4.5	0.5
	浮遊物質(SS)	mg/L	25	6	6	5		6	4	1
	大腸菌群数	MPN/100mL	(50)	80	17000	500		5900	1800	2
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.007	0.006	0.004		0.006	0.003	0.003
	ノニルフェノール	mg/L	0.001	ND	ND	ND		ND	ND	0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	0.03	0.0003	0.0002	0.0006		0.0004	0.0004	0.0001
一般項目	透視度	度		>50	>50	>50		>50	>50	—
	色度	度		20	20	12		17	10	1
	臭気	—		微植物性臭	微植物性臭	微植物性臭		—	—	—
	蒸発残留物	mg/L		150	130	96		130	150	5
	全窒素	mg/L		1.07	0.75	0.45		0.76	0.57	0.06
	全りん	mg/L		0.06	ND	ND		ND	ND	0.05
	銅	mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.3	0.1	ND		0.1	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.1
	フェノール類	mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.02
	塩化物イオン	mg/L		2.0	2.1	1.9		2.0	2.1	0.1
	電気伝導率	μ S/cm		208	214	227		216	215	10
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	—	ND	—		ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L		—	ND	—		ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	—	ND	—		ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	ND	—		ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	—	ND	—		ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—		ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	ND	—		ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	—	ND	—		ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	—	ND	—		ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	—	ND	—		ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	—	ND	—		ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	—	ND	—		ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	10	—	0.10	—		0.10	0.19	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		—	ND	—		ND	ND	0.02
	ふっ素	mg/L	0.8	—	0.08	—		0.08	0.08	0.05
	ほう素	mg/L	1	—	0.03	—		0.03	ND	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	ND	—		ND	ND	0.005	

※準用基準 「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)」別表1「人の健康の保護に関する環境基準」を準用  
(生活環境に関する項目については、別表2「生活環境の保全に関する環境基準」1(1)河川 アの表 AA類型(平井川)及びイの表 生物Aを準用。  
ただし、水素イオン濃度、溶存酸素量、及び大腸菌群数の( )内の基準値については必要に応じて考慮する。)

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(井戸-0)

区分	項目	単位	基準値※	-※※※	8/3	-※※※	3年度平均	2年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		-	ND	-	ND	0.01	0.01
	塩化物イオン	mg/L		-	2.3	-	2.3	2.1	0.1
	硫酸イオン	mg/L		-	3.5	-	3.5	3.7	0.1
	りん酸イオン	mg/L		-	0.18	-	0.18	0.21	0.05
	ナトリウム	mg/L		-	8.5	-	8.5	8.6	0.1
	カリウム	mg/L		-	0.6	-	0.6	0.7	0.1
	カルシウム	mg/L		-	8.7	-	8.7	8.2	0.1
	マグネシウム	mg/L		-	2.9	-	2.9	3.0	0.1
	けい酸	mg/L		-	32	-	32	28	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		-	50.5	-	50.5	49.3	0.1
	溶解性鉄	mg/L		-	0.03	-	0.03	0.06	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		-	0.6	-	0.6	ND	0.5
	水素イオン濃度(pH)	-		-	6.5	-	6.5	6.7	-
	電気伝導率	μ S/cm		-	108	-	108	106	10
	全窒素	mg/L		-	0.13	-	0.13	0.11	0.06
	酸化還元電位	mV		-	+480	-	+480	+350	1
	銅	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目※※※	カドミウム	mg/L	0.003	-	ND	-	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	-	ND	-	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	ND	-	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	ND	-	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	ND	-	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	ND	-	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	-	ND	-	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	-	ND	-	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	ND	-	ND	ND	0.005
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.002
	ふっ素	mg/L		-	0.08	-	0.08	ND	0.05
ほう素	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.02	

※準用基準「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」

地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を準用

※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

※※※井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、頻度を1回/3月とする。

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(井戸-A)

区分	項目	単位	基準値※	4/7	5/6	6/9	7/5	8/3	9/1	10/6	11/8	12/8			3年度平均	2年度平均	下限値	
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		-	-	-	-	0.03	-	-	-	-			0.03	0.06	0.01	
	塩化物イオン	mg/L		3.0	3.1	3.0	2.9	3.0	2.8	2.9	3.0	3.3			3.0	2.9	0.1	
	硫酸イオン	mg/L		-	-	-	-	3.0	-	-	-	-			3.0	3.3	0.1	
	りん酸イオン	mg/L		-	-	-	-	0.23	-	-	-	-			0.23	0.12	0.05	
	ナトリウム	mg/L		-	-	-	-	24.8	-	-	-	-			24.8	26.8	0.1	
	カリウム	mg/L		-	-	-	-	0.8	-	-	-	-			0.8	0.9	0.1	
	カルシウム	mg/L		-	-	-	-	21.8	-	-	-	-			21.8	26.2	0.1	
	マグネシウム	mg/L		-	-	-	-	1.8	-	-	-	-			1.8	2.4	0.1	
	けい酸	mg/L		-	-	-	-	16	-	-	-	-			16	15	0.1	
	炭酸水素イオン	mg/L		-	-	-	-	140	-	-	-	-			140	141	0.1	
	溶解性鉄	mg/L		-	-	-	-	0.11	-	-	-	-			0.11	0.03	0.02	
	溶解性マンガン	mg/L		-	-	-	-	0.17	-	-	-	-			0.17	0.19	0.02	
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		-	-	-	-	0.8	-	-	-	-			0.8	0.7	0.5	
	水素イオン濃度(pH)	-			7.8	7.7	7.9	7.7	7.7	7.7	8.1	7.6	7.8			7.8	7.7	-
	電気伝導率	μ S/cm			239	252	241	220	217	257	215	216	233			232	233	10
	全窒素	mg/L		-	-	-	-	0.15	-	-	-	-			0.15	0.14	0.06	
	酸化還元電位	mV		-	-	-	-	+410	-	-	-	-			+410	+300	1	
	銅	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.01	
	亜鉛	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.01	
全クロム	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005		
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.003	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0003	
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.01	
	鉛	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	六価クロム	mg/L	0.05	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005	
	ひ素	mg/L	0.01	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-			0.001	ND	0.001	
	総水銀	mg/L	0.0005	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005	
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002	
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002	
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002	
	チウラム	mg/L	0.006	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0006	
	シマジン	mg/L	0.003	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	セレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005	
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002	
	硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002	
	ふっ素	mg/L		-	-	-	-	0.11	-	-	-	-			0.11	0.10	0.05	
	ほう素	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.02	

※適用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用

※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(井戸-E)

区分	項目	単位	基準値※	4/7	5/6	6/9	7/5	8/3	9/1	10/6	11/8	12/8			3年度平均	2年度平均	下限値	
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	0.01	0.01	
	塩化物イオン	mg/L		2.4	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3			2.1	2.1	0.1	
	硫酸イオン	mg/L		-	-	-	-	18.2	-	-	-	-			18.2	13.6	0.1	
	りん酸イオン	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.05	
	ナトリウム	mg/L		-	-	-	-	16.6	-	-	-	-			16.6	21.2	0.1	
	カリウム	mg/L		-	-	-	-	1.4	-	-	-	-			1.4	1.5	0.1	
	カルシウム	mg/L		-	-	-	-	48.0	-	-	-	-			48.0	42.7	0.1	
	マグネシウム	mg/L		-	-	-	-	6.6	-	-	-	-			6.6	6.6	0.1	
	けい酸	mg/L		-	-	-	-	14	-	-	-	-			14	15	0.1	
	炭酸水素イオン	mg/L		-	-	-	-	180	-	-	-	-			180	180	0.1	
	溶解性鉄	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.02	
	溶解性マンガン	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	0.02	0.02	
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		-	-	-	-	1.0	-	-	-	-			1.0	0.8	0.5	
	水素イオン濃度(pH)	-			7.6	7.3	7.6	7.4	7.2	7.7	7.9	7.2	7.5			7.5	7.4	-
	電気伝導率	μ S/cm			319	335	325	315	334	348	360	368	375			342	320	10
	全窒素	mg/L		-	-	-	-	0.23	-	-	-	-	-			0.23	0.18	0.06
	酸化還元電位	mV		-	-	-	-	+430	-	-	-	-	-			+430	+330	1
	銅	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-			ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-			ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-			ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.003	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0003	
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.01	
	鉛	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	六価クロム	mg/L	0.05	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005	
	ひ素	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	総水銀	mg/L	0.0005	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005	
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002	
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002	
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002	
	チウラム	mg/L	0.006	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0006	
	シマジン	mg/L	0.003	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	セレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005	
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002	
	硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	0.09	-	-	-	-			0.09	0.10	0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002	
	ふっ素	mg/L		-	-	-	-	0.21	-	-	-	-			0.21	0.23	0.05	
	ほう素	mg/L		-	-	-	-	0.32	-	-	-	-			0.32	0.43	0.02	

※適用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用

※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(場外井戸)  
井戸-1下流

区分	項目	単位	8/2		3年度平均	2年度平均	下限値
水 質 連 関	塩化物イオン	mg/L	3.3		3.3	2.6	0.1
	水素イオン濃度(pH)	—	6.7		6.7	7.2	—
	電気伝導率	μ S/cm	179		179	132	10

井戸-2

区分	項目	単位	8/2		3年度平均	2年度平均	下限値
水 質 連 関	塩化物イオン	mg/L	1.8		1.8	2.1	0.1
	水素イオン濃度(pH)	—	6.4		6.4	6.7	—
	電気伝導率	μ S/cm	191		191	194	10

井戸-3

区分	項目	単位	8/2		3年度平均	2年度平均	下限値
水 質 連 関	塩化物イオン	mg/L	2.8		2.8	3.5	0.1
	水素イオン濃度(pH)	—	7.0		7.0	7.2	—
	電気伝導率	μ S/cm	269		269	270	10

井戸-6

区分	項目	単位	8/2		3年度平均	2年度平均	下限値
水 質 連 関	塩化物イオン	mg/L	3.7		3.7	4.0	0.1
	水素イオン濃度(pH)	—	7.1		7.1	7.1	—
	電気伝導率	μ S/cm	269		269	244	10

※安全性確認項目で井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、これらの井戸についても測定頻度を1回/3月とする。



令和3年度 本設モニタリング井戸水質分析結果  
井戸A、B、D

項目	単位	A No.1採水層(30.00m-22.30m)				B No.1採水層(20.00m-22.30m)				D No.1採水層(21.40m-35.15m)				下限値		
		8/26		3年度平均	2年度平均	8/26		3年度平均	2年度平均	8/26		3年度平均	2年度平均			
水 質 目 連 関	1	塩化物イオン	mg/L	2.9		2.9	2.9	1.4		1.4	1.5	2.6		2.6	2.6	0.1
	2	pH	—	7.7		7.7	7.7	6.5		6.5	6.7	6.8		6.8	6.9	—
	3	電気伝導率	μS/cm	215		215	233	110		110	120	168		168	170	10

井戸E

項目	単位	No.1採水層(20.30m-22.00m)				No.2採水層(9.80m-11.20m)				No.3採水層(1.00m-3.40m)				下限値		
		8/26		3年度平均	2年度平均	8/26		3年度平均	2年度平均	8/26		3年度平均	2年度平均			
水 質 目 連 関	1	塩化物イオン	mg/L	2.0		2.0	2.1	2.1		2.1	2.0	水なし		—	—	0.1
	2	pH	—	7.3		7.3	7.3	7.4		7.4	7.2	—		—	—	—
	3	電気伝導率	μS/cm	368		368	330	326		326	275	—		—	—	10

井戸F

項目	単位	F No.1採水層(36.80m-48.00m)				下限値		
		8/26		3年度平均	2年度平均			
水 質 目 連 関	1	塩化物イオン	mg/L	2.0		2.0	2.5	0.1
	2	pH	—	7.4		7.4	7.4	—
	3	電気伝導率	μS/cm	183		183	169	10

井戸G

項目	単位	G No.1採水層(23.7m-24.6m, 27.6m-28.6m)				G No.2採水層(12.0m-13.8m)				下限値		
		8/26		3年度平均	2年度平均	8/26		3年度平均	2年度平均			
水 質 目 連 関	1	塩化物イオン	mg/L	1.2		1.2	0.8	0.7		0.7	0.8	0.1
	2	pH	—	7.6		7.6	7.6	7.5		7.5	7.6	—
	3	電気伝導率	μS/cm	429		429	428	336		336	357	10

※安全性確認項目で井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、これらの井戸についても測定頻度を1回/3月とする。

令和3年度 本設モニタリング井戸水質分析結果  
井戸H

項目	単位	No. 1採水層 (23.7m-24.6m, 27.6m-28.5m)				下限値	
		8/26		3年度平均	2年度平均		
水質 項目 連 関	1 塩化物イオン	mg/L	3.1		3.1	3.0	0.1
	2 pH	—	6.0		6.0	6.4	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	67		67	131	10

井戸I

項目	単位	No. 1採水層 (42.6m-43.5m)				No. 2採水層 (24.9m-25.8m, 28.8m-29.7m)				No. 3採水層 (6.0m-9.0m)				下限値	
		8/26		3年度平均	2年度平均	8/26		3年度平均	2年度平均	8/26		3年度平均	2年度平均		
水質 項目 連 関	1 塩化物イオン	mg/L	2.0		2.0	2.1	2.0		2.0	2.1	1.4		1.4	1.8	0.1
	2 pH	—	7.7		7.7	7.7	7.3		7.3	7.3	7.2		7.2	7.2	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	209		209	208	188		188	173	214		214	185	10

井戸J

項目	単位	No. 1採水層 (27.6m-28.5m)				No. 2採水層 (5.7m-8.7m)				下限値	
		8/26		3年度平均	2年度平均	8/26		3年度平均	2年度平均		
水質 項目 連 関	1 塩化物イオン	mg/L	1.4		1.4	1.3	0.8		0.8	0.8	0.1
	2 pH	—	7.6		7.6	7.6	7.8		7.8	7.9	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	320		320	329	255		255	275	10

井戸K

項目	単位	No. 1採水層 (27.6m-28.5m)				No. 2採水層 (11.7m-14.7m)				下限値	
		8/26		3年度平均	2年度平均	8/26		3年度平均	2年度平均		
水質 項目 連 関	1 塩化物イオン	mg/L	1.3		1.3	1.3	1.2		1.2	1.4	0.1
	2 pH	—	7.7		7.7	7.8	7.8		7.8	7.8	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	217		217	209	219		219	203	10

※安全性確認項目で井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、これらの井戸についても測定頻度を1回/3月とする。

令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (U区域 観測孔総数27本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
M-L1 (25m)	地下水位	m	219.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.5	219.7
	水温	℃	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	16.4
	電気伝導率	μ S/cm	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	281
	塩化物イオン	mg/L	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.8
M-L2 (19m)	地下水位	m	-	-	223.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.0	223.7
	水温	℃	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.8
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	136
	塩化物イオン	mg/L	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.2
M-H (27m)	地下水位	m	-	-	-	206.3	-	-	-	-	-	-	-	-	206.3	206.3
	水温	℃	-	-	-	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	17.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	362	-	-	-	-	-	-	-	-	362	290
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.1
M-I (24m)	地下水位	m	-	-	-	-	-	209.1	-	-	-	-	-	-	209.1	208.9
	水温	℃	-	-	-	-	-	17.1	-	-	-	-	-	-	17.1	17.5
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	261	-	-	-	-	-	-	261	251
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7
M-E2 (12m)	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	200.4	-	-	-	-	-	200.4	200.4
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	17.5	-	-	-	-	-	17.5	17.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	341	-	-	-	-	-	341	314
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	1.7	1.8
S-1 (15m)	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	202.9	-	-	-	202.9	202.8
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-	16.7	16.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	-	-	264	218
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	1.3	1.9
S-2 (11m)	地下水位	m	200.3	-	200.3	-	200.4	-	200.4	-	200.8	-	-	-	200.4	200.4
	水温	℃	17.0	-	17.3	-	17.9	-	18.1	-	17.3	-	-	-	17.5	17.3
	電気伝導率	μ S/cm	525	-	536	-	561	-	539	-	460	-	-	-	524	541
	塩化物イオン	mg/L	3.5	-	3.3	-	4.2	-	2.8	-	4.2	-	-	-	3.6	3.5
S-3 (8m)	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.8
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5
U-1	地下水位	m	213.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.2	213.3
	水温	℃	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	15.0
	電気伝導率	μ S/cm	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	168
	塩化物イオン	mg/L	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.4
U-2	地下水位	m	-	-	215.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.3	215.6
	水温	℃	-	-	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.4	19.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333	125
	塩化物イオン	mg/L	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	1.1

令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (U区域 観測孔総数27本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
U-3	地下水位	m	-	-	-	214.8	-	-	-	-	-	-	-	-	214.8	214.4
	水温	℃	-	-	-	20.4	-	-	-	-	-	-	-	-	20.4	23.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	192	314
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.7
U-4	地下水位	m	-	-	-	-	-	214.7	-	-	-	-	-	-	214.7	214.5
	水温	℃	-	-	-	-	-	23.4	-	-	-	-	-	-	23.4	20.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	254	-	-	-	-	-	-	254	244
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	1.3	0.9
U-5	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	214.7	-	-	-	-	-	214.7	213.4
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	22.1	-	-	-	-	-	22.1	14.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	251	-	-	-	-	-	251	323
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	2.4	1.7
U-6	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.0	-	-	213.0	212.6
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	-	-	12.1	14.3
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-	-	166	485
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	1.2	4.9
U-7	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.6
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
U-8	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.1
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
U-9	地下水位	m	-	-	-	205.4	-	-	-	-	-	-	-	-	205.4	205.6
	水温	℃	-	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	17.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	166	185
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.7
U-10	地下水位	m	-	-	-	-	-	203.7	-	-	-	-	-	-	203.7	203.7
	水温	℃	-	-	-	-	-	19.2	-	-	-	-	-	-	19.2	18.8
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	238	-	-	-	-	-	-	238	259
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	1.7	3.9
U-11	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	208.7	-	-	-	-	-	208.7	208.7
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	23.3	-	-	-	-	-	23.3	21.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280	318
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	1.2	0.4
U-12	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	208.8	-	-	-	208.8	208.5
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	-	-	-	12.6	14.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	167	-	-	-	167	356
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.9

令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (U区域 観測孔総数27本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
U-13	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.5
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
U-15	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.2
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
U-17	地下水位	m	-	200.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.3	201.3
	水温	℃	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	211
	塩化物イオン	mg/L	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.8
U-18	地下水位	m	200.3	-	200.3	-	200.4	-	200.4	-	200.8	-	-	-	200.4	200.4
	水温	℃	16.7	-	17.7	-	19.8	-	20.6	-	18.8	-	-	-	18.7	17.6
	電気伝導率	μ S/cm	280	-	328	-	349	-	321	-	348	-	-	-	325	271
	塩化物イオン	mg/L	2.5	-	2.2	-	2.0	-	1.9	-	1.7	-	-	-	2.1	2.8
U-19	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	200.4	-	-	-	-	200.4	200.3
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	18.8	-	-	-	-	18.8	18.5
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	417	-	-	-	-	417	371
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	1.8	1.4
U-20	地下水位	m	200.3	-	200.3	-	200.4	-	200.4	-	200.8	-	-	-	200.4	200.4
	水温	℃	15.9	-	17.3	-	18.9	-	20.8	-	18.2	-	-	-	18.2	17.9
	電気伝導率	μ S/cm	266	-	301	-	328	-	349	-	305	-	-	-	310	282
	塩化物イオン	mg/L	1.9	-	1.7	-	1.6	-	1.5	-	1.5	-	-	-	1.6	2.0
U-22	地下水位	m	200.4	-	200.4	-	200.5	-	200.5	-	200.8	-	-	-	200.5	200.5
	水温	℃	13.4	-	17.0	-	20.3	-	20.8	-	15.3	-	-	-	17.4	16.3
	電気伝導率	μ S/cm	240	-	314	-	305	-	306	-	290	-	-	-	291	285
	塩化物イオン	mg/L	1.9	-	1.6	-	1.9	-	1.6	-	1.5	-	-	-	1.7	2.1

令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (L区域 観測孔総数26本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
M-E1 (12m)	地下水位	m	205.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.2	205.3
	水温	℃	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	16.6
	電気伝導率	μ S/cm	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	326
	塩化物イオン	mg/L	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.7
M-J1 (6m)	地下水位	m	-	205.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.9	205.9
	水温	℃	-	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	22.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	335
	塩化物イオン	mg/L	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.3
M-J2 (4m)	地下水位	m	-	-	207.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.2	207.1
	水温	℃	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	16.6
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	365
	塩化物イオン	mg/L	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2
L-1	地下水位	m	-	-	-	206.3	-	-	-	-	-	-	-	-	206.3	205.9
	水温	℃	-	-	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	13.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	130
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.8
L-2	地下水位	m	-	-	-	-	205.5	-	-	-	-	-	-	-	205.5	205.5
	水温	℃	-	-	-	-	22.1	-	-	-	-	-	-	-	22.1	16.3
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	220	199
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	1.7	2.2
L-3	地下水位	m	-	-	-	-	-	205.5	-	-	-	-	-	-	205.5	205.4
	水温	℃	-	-	-	-	-	21.0	-	-	-	-	-	-	21.0	16.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	240	243
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	1.8	2.0
L-4	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	205.5	-	-	-	-	-	205.5	205.6
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	21.4	-	-	-	-	-	21.4	17.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	179	-	-	-	-	-	179	184
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	2.3	2.0
L-5	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	205.4	-	-	-	-	205.4	205.4
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	19.4	-	-	-	-	19.4	20.3
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	240	161
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	2.4	2.4
L-7	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	205.4	-	-	-	205.4	205.4
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	15.1	-	-	-	15.1	22.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-	273	324
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	2.2	2.2
L-8	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.4
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7

令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (L区域 観測孔総数26本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
L-10	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	205.9
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	20.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	250
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	1.5
L-11	地下水位	m	205.4	-	-	-	-	-	-	-	-				205.4	205.3
	水温	℃	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-				14.7	18.7
	電気伝導率	μ S/cm	265	-	-	-	-	-	-	-	-				265	317
	塩化物イオン	mg/L	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-				2.9	3.1
L-12	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	204.7
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	9.5
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	353
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	3.4
L-15	地下水位	m	204.8	-	-	-	-	-	-	-	-				204.8	204.8
	水温	℃	13.9	-	-	-	-	-	-	-	-				13.9	12.6
	電気伝導率	μ S/cm	300	-	-	-	-	-	-	-	-				300	288
	塩化物イオン	mg/L	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-				3.1	2.7
L-16	地下水位	m	-	-	206.0	-	-	-	-	-	-				206.0	205.9
	水温	℃	-	-	18.3	-	-	-	-	-	-				18.3	12.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	129	-	-	-	-	-	-				129	166
	塩化物イオン	mg/L	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-				0.6	3.0
L-17	地下水位	m	-	-	-	203.9	-	-	-	-	-				203.9	200.6
	水温	℃	-	-	-	18.7	-	-	-	-	-				18.7	16.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	146	-	-	-	-	-				146	132
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-				0.8	1.3
L-18	地下水位	m	-	-	-	-	-	206.4	-	-	-				206.4	206.4
	水温	℃	-	-	-	-	-	23.7	-	-	-				23.7	19.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	130	-	-	-				130	183
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-				3.0	2.1
L-19	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	206.5	-	-				206.5	206.8
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	23.1	-	-				23.1	21.8
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	278	-	-				278	346
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-				2.4	2.8
L-20	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	205.9				205.9	205.6
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3				18.3	24.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	313				313	331
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7				1.7	1.9
L-21	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	204.0
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	20.8
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	291
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	2.7

令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (L区域 観測孔総数26本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
L-22	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	203.6
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	20.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	278
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	3.3
L-23	地下水位	m	-	-	213.4	-	-	-	-	-	-				213.4	213.4
	水温	℃	-	-	14.8	-	-	-	-	-	-				14.8	14.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	481	-	-	-	-	-	-				481	429
	塩化物イオン	mg/L	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-				3.0	3.0
L-24	地下水位	m	-	-	-	204.2	-	-	-	-	-				204.2	203.9
	水温	℃	-	-	-	16.6	-	-	-	-	-				16.6	11.6
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	53	-	-	-	-	-				53	379
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-				2.4	2.3
L-B10	地下水位	m	-	-	-	-	-	203.4	-	-	-				203.4	204.3
	水温	℃	-	-	-	-	-	19.4	-	-	-				19.4	18.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	79	-	-	-				79	69
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-				2.1	2.5
L-B11	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	200.8	-	-				200.8	200.7
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	20.8	-	-				20.8	19.5
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	248	-	-				248	303
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-				2.5	3.0
L-B35	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	200.4				200.4	200.3
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2				16.2	15.3
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	317				317	283
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1				2.1	1.8



令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (R区域 観測孔総数5本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
M-E3 (12m)	地下水位	m	-	203.2	-	-	-	-	-	-	-				203.2	203.3
	水温	℃	-	14.9	-	-	-	-	-	-	-				14.9	15.5
	電気伝導率	μ S/cm	-	157	-	-	-	-	-	-	-				157	175
	塩化物イオン	mg/L	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-				3.0	2.8
R-U16	地下水位	m	-	-	-	205.5	-	-	-	-	-				205.5	205.6
	水温	℃	-	-	-	20.1	-	-	-	-	-				20.1	19.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	224	-	-	-	-	-				224	206
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-				1.3	0.8
R-U23	地下水位	m	-	-	-	-	-	201.1	-	-	-				201.1	200.2
	水温	℃	-	-	-	-	-	22.8	-	-	-				22.8	23.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	255	-	-	-				255	216
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-				2.3	2.2
R-B20	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	200.5	-				200.5	200.5
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	19.5	-				19.5	18.5
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	77	-				77	77
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-				2.0	1.9
R-B30	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	200.7
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	15.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	72
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	2.2

令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (B区域 観測孔総数39本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
B-1	地下水位	m	200.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.3	200.3
	水温	℃	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	15.1
	電気伝導率	μ S/cm	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307	286
	塩化物イオン	mg/L	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.6
B-2	地下水位	m	-	200.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.2	200.2
	水温	℃	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	15.6
	電気伝導率	μ S/cm	-	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	159
	塩化物イオン	mg/L	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.1
B-3	地下水位	m	-	-	200.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.3	200.3
	水温	℃	-	-	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	18.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247	171
	塩化物イオン	mg/L	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.2
B-4	地下水位	m	-	-	-	200.9	-	-	-	-	-	-	-	-	200.9	201.2
	水温	℃	-	-	-	21.9	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9	22.6
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	171	166
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.7
B-5	地下水位	m	-	-	-	-	200.3	-	-	-	-	-	-	-	200.3	200.3
	水温	℃	-	-	-	-	22.8	-	-	-	-	-	-	-	22.8	21.5
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	198	134
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.7
B-6	地下水位	m	-	-	-	-	-	200.8	-	-	-	-	-	-	200.8	200.3
	水温	℃	-	-	-	-	-	21.5	-	-	-	-	-	-	21.5	22.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-	156	134
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	2.3	2.6
B-7	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	200.2	-	-	-	-	-	200.2	200.1
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	22.2	-	-	-	-	-	22.2	22.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	204	176
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	2.6	1.8
B-8	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	200.2	-	-	-	-	200.2	200.1
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	19.6	-	-	-	-	19.6	18.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	407	-	-	-	-	407	402
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	1.2	1.1
B-9	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	200.4	-	-	-	200.4	200.1
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	-	-	-	16.3	16.6
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	135	143
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	1.3	1.7
B-12	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.3
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5

令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (B区域 観測孔総数39本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
B-13	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.9
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
B-14	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.9
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
B-15	地下水位	m	199.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.9	200.0
	水温	℃	13.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	12.5
	電気伝導率	μ S/cm	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	106
	塩化物イオン	mg/L	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.0
B-16	地下水位	m	-	-	199.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.9	199.9
	水温	℃	-	-	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	15.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	134
	塩化物イオン	mg/L	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.2
B-17	地下水位	m	-	-	-	200.9	-	-	-	-	-	-	-	-	200.9	201.3
	水温	℃	-	-	-	19.9	-	-	-	-	-	-	-	-	19.9	20.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	68	70
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0
B-18	地下水位	m	-	-	-	-	-	200.6	-	-	-	-	-	-	200.6	200.0
	水温	℃	-	-	-	-	-	21.4	-	-	-	-	-	-	21.4	20.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	108	100
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	2.1	1.7
B-19	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	200.5	-	-	-	-	-	200.5	200.4
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	20.8	-	-	-	-	-	20.8	20.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-	129	126
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	2.3	2.4
B-21	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	199.9	-	-	-	199.9	199.7
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	15.1	-	-	-	15.1	16.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	306	-	-	-	306	291
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	2.2	2.3
B-22	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.8
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
B-23	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.7
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2

令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (B区域 観測孔総数39本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
B-24	地下水位	m	200.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.4	200.6
	水温	℃	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	13.3
	電気伝導率	μ S/cm	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	286
	塩化物イオン	mg/L	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.6
B-25	地下水位	m	-	-	199.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.5	199.5
	水温	℃	-	-	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	15.8
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	145
	塩化物イオン	mg/L	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.0
B-26	地下水位	m	-	-	-	200.5	-	-	-	-	-	-	-	-	200.5	200.7
	水温	℃	-	-	-	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	20.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	46
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.6
B-27	地下水位	m	-	-	-	-	-	200.0	-	-	-	-	-	-	200.0	199.4
	水温	℃	-	-	-	-	-	21.0	-	-	-	-	-	-	21.0	19.5
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75	112
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	2.2	1.2
B-28	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	200.1	-	-	-	-	-	200.1	200.0
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	20.6	-	-	-	-	-	20.6	19.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	161
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	2.2	2.0
B-29	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	200.3	-	-	-	200.3	199.3
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	-	-	-	16.0	16.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	121	105
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	2.0	2.4
B-31	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.5
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6
B-32	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.8
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
B-33	地下水位	m	198.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.9	199.7
	水温	℃	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4	13.7
	電気伝導率	μ S/cm	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	164
	塩化物イオン	mg/L	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.6
B-34	地下水位	m	-	-	199.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.2	201.2
	水温	℃	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	18.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	49
	塩化物イオン	mg/L	-	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	1.4

令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果 (B区域 観測孔総数39本)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
B-36	地下水位	m	-	-	-	200.2	-	-	-	-	-				200.2	199.8
	水温	℃	-	-	-	19.0	-	-	-	-	-				19.0	20.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	243	-	-	-	-	-				243	343
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-				2.2	1.8
B-37	地下水位	m	-	-	-	197.7	-	-	-	-	-				197.7	197.8
	水温	℃	-	-	-	18.8	-	-	-	-	-				18.8	18.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	336	-	-	-	-	-				336	283
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-				1.7	2.2
B-38	地下水位	m	-	-	-	-	-	198.9	-	-	-				198.9	199.1
	水温	℃	-	-	-	-	-	21.5	-	-	-				21.5	18.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	270	-	-	-				270	193
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-				2.3	1.6
B-39	地下水位	m	-	-	198.2	-	-	-	-	-	-				198.2	198.1
	水温	℃	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-				15.8	15.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	138	-	-	-	-	-	-				138	137
	塩化物イオン	mg/L	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-				2.1	2.1
B-40	地下水位	m	-	-	-	200.1	-	-	-	-	-				200.1	200.5
	水温	℃	-	-	-	19.0	-	-	-	-	-				19.0	18.3
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	109	-	-	-	-	-				109	96
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-				2.2	2.2
B-41 (21m)	地下水位	m	-	-	-	-	-	197.6	-	-	-				197.6	197.3
	水温	℃	-	-	-	-	-	16.4	-	-	-				16.4	14.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	323	-	-	-				323	326
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-				2.9	3.0
M-K (8m)	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	200.1	-	-				200.1	199.0
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	17.1	-	-				17.1	15.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	235	-	-				235	221
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-				1.2	1.2
M-E4 (10m)	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	198.5				198.5	198.3
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7				16.7	17.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	403				403	394
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6				1.6	1.5
M-E5 (10m)	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	199.9
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	15.8
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	352
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	1.6

(参考) 令和3年度 下流部調査モニタリング測定結果本設モニタリングE井戸)

地点	項目	単位	4/7	5/12	6/9	7/7	8/4	9/1	10/6	11/5	12/8				3年度平均	2年度平均
M-E 本設 浅 (5m)	地下水位	m	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし				水なし	水なし
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
M-E 本設 中 (11m)	地下水位	m	197.8	197.8	197.8	197.9	197.8	197.9	197.8	197.8	197.9				197.8	197.8
	水温	℃	14.8	15.1	15.8	16.0	17.4	17.9	17.2	17.8	16.4				16.5	16.0
	電気伝導率	μ S/cm	304	318	328	323	325	325	332	331	332				324	246
	塩化物イオン	mg/L	2.5	2.2	2.1	2.3	2.1	2.2	2.2	2.5	2.3				2.3	2.0
M-E 本設 深 (20m)	地下水位	m	197.8	197.8	197.8	197.9	197.8	197.8	197.8	197.8	197.9				197.8	197.8
	水温	℃	15.3	15.4	15.7	15.9	16.6	16.4	16.1	16.3	15.2				15.9	15.6
	電気伝導率	μ S/cm	319	281	325	331	345	348	360	364	375				339	319
	塩化物イオン	mg/L	2.4	2.4	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.4	2.3				2.2	2.1

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(脱水汚泥溶出試験)

区分	項目	単位	基準値※	6/15	11/4	3年度平均	2年度平均	下限値
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.09	ND	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.3	0.001	0.004	0.003	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	1.5	ND	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.3	0.002	0.013	0.008	0.005	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	0.0006
シマジン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	0.001	
ベンゼン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	0.001	
セレン	mg/L	0.3	ND	ND	ND	ND	0.001	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	0.005	
その他	水素イオン濃度(pH)	—		8.4	7.3	7.9	7.9	—
	強熱減量	wt%		53.3	50.5	51.9	38.7	0.1

※準用基準「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号)」の第3条別表第6の基準を準用

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(発生ガス)

項目	単位	I 期埋立地						II 期埋立地						III-1期埋立地						III-2期埋立地						下限値
		5/14	8/20	11/17		3年度 平均	2年度 平均	5/14	8/20	11/17		3年度 平均	2年度 平均	5/14	8/20	11/17		3年度 平均	2年度 平均	5/14	8/20	11/17		3年度 平均	2年度 平均	
アンモニア	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.1
一酸化炭素	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	ND	ND	ND		ND	ND	ND	0.6	ND		ND	ND	ND	0.6	ND		ND	1.2	6.4	ND	ND		2.1	0.7	0.5
硫化水素	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.05
エチレン	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.1
メタン	vol%	ND	ND	ND		ND	2.2	0.6	ND	0.3		0.3	0.6	ND	1.1	ND		0.4	1.2	4.6	ND	ND		1.5	0.3	0.1
二酸化炭素	vol%	0.05	ND	0.22		0.09	2.08	1.87	2.20	1.17		1.75	1.63	0.26	4.10	0.26		1.54	1.73	7.19	1.47	0.68		3.11	0.57	0.05
酸素	vol%	21.2	21.1	20.8		21.0	16.9	16.6	16.7	18.4		17.2	17.3	20.8	11.9	20.9		17.9	16.7	8.0	18.7	19.7		15.5	19.8	0.1
窒素	vol%	78.6	78.5	77.8		78.3	78.8	80.6	80.9	79.5		80.3	80.3	78.5	82.5	78.3		79.8	80.1	79.8	79.8	79.0		79.5	78.9	0.1
水素	vol%	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.01
排出ガス量	m <sup>3</sup> N/h	ND	ND	ND		ND	ND	20	10	20		17	17	ND	19	13		11	7	ND	ND	ND		ND	ND	5

※準用基準 「廃棄物最終処分場安定化監視マニュアル(平成元年11月30日付、環水企第311号)」の湧出ガス等の測定の項

令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(悪臭調査)

採取日	項目	基準値※	8/2	3年度	2年度
清快園と防災調整池との境界	臭気指数	10	10未満	10未満	10未満
斎場正門横	臭気指数	10	10未満	10未満	10未満

※準用基準 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年第215号)」別表第7「工場及び指定作業場に適用する規制基準」の7悪臭のうち第一種区域を準用



令和3年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(底質)

区分	項目	単位	基準値※	No. 1 防災調整池			下限値
				12/2	3年度	2年度	
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	0.001	0.001	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.01	0.004	0.004	0.002	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.0005
	銅	mg/kg	125	3.4	3.4	ND	0.5
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.0002
	クロロエチレン***	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
ふっ素	mg/L	0.8	ND	ND	ND	0.05	
ほう素	mg/L	1	0.07	0.07	0.05	0.02	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	0.005	
その他	水素イオン濃度(pH)	—		7.3	7.3	6.1	—
	強熱減量	wt%		18.5	18.5	11.9	0.1

※ 準用基準 「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)」別表の基準を準用

※※土壌の汚染に係る環境基準の項目は、銅のみ含有試験、その他は溶出試験の結果である

※※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)