

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和5年2月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,017 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2月23日から2月25日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2月3日に測定実施 乾燥工程 0.000022 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0.00000039 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2月3日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1323 1466 1523"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>19 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1666 1466 1865"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>28 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	19 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	28 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	19 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	28 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和5年 2月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	水	166	164	1,598	1,647
2	木	165	163	1,610	1,645
3	金	166	164	1,589	1,624
4	土	167	164	1,574	1,600
5	日	165	164	1,548	1,575
6	月	166	164	1,529	1,572
7	火	166	164	1,605	1,631
8	水	166	164	1,569	1,597
9	木	166	164	1,602	1,631
10	金	166	163	1,530	1,632
11	土	165	164	1,564	1,623
12	日	166	164	1,580	1,627
13	月	166	164	1,588	1,634
14	火	166	164	1,581	1,653
15	水	167	164	1,588	1,635
16	木	165	164	1,621	1,665
17	金	167	164	1,582	1,658
18	土	165	164	1,513	1,573
19	日	167	164	1,467	1,522
20	月	166	164	1,462	1,494
21	火	167	164	1,462	1,489
22	水	165	154	1,402	1,445
23	木	***	***	***	***
24	金	***	***	***	***
25	土	***	***	***	***
26	日	***	***	***	***
27	月	***	***	***	***
28	火	***	***	***	***
月平均		-	163	-	1,599

2月22日から後期定期修繕による施設休止