

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和 5 年 8 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	8 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,079 t																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
3. 焼成炉温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	除去を行った年月日 8 月 4 日から 8 月 6 日																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	8 月 25 日に測定実施 乾燥工程 0 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0.00098 ng-TEQ/m³(N)																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	8 月 25 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>17 volppm</td></tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>25 volppm</td></tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	17 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	25 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	17 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	25 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和5年 8月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口（燃焼バーナー側） より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	火	163	161	1,376	1,422
2	水	163	157	1,352	1,415
3	木	***	***	***	***
4	金	***	***	***	***
5	土	***	***	***	***
6	日	***	***	***	***
7	月	***	***	***	***
8	火	***	***	***	***
9	水	***	***	***	***
10	木	***	***	***	***
11	金	***	***	***	***
12	土	***	***	***	***
13	日	***	***	***	***
14	月	***	***	***	***
15	火	***	***	***	***
16	水	***	***	***	***
17	木	***	***	***	***
18	金	113	95	1,417	1,485
19	土	164	153	1,352	1,587
20	日	165	161	1,416	1,671
21	月	163	161	1,498	1,606
22	火	164	161	1,454	1,505
23	水	163	161	1,458	1,496
24	木	162	160	1,374	1,472
25	金	163	161	1,354	1,419
26	土	166	162	1,382	1,432
27	日	164	162	1,360	1,409
28	月	165	162	1,379	1,418
29	火	164	161	1,370	1,494
30	水	164	161	1,432	1,489
31	木	163	161	1,461	1,534
月平均		-	156	-	1,491

8月2日から8月18日まで前期定期修繕による施設休止