

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和 5 年 10 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	10 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,838 t																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
3. 焼成炉温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	除去を行った年月日 10 月 29 日から 10 月 31 日																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	測定なし																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	10 月 13 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>13 volppm</td></tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>0.002g/m³N</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>20 volppm</td></tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	13 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.002g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	20 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	13 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.002g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	20 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和5年 10月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口（燃焼バーナー側） より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	日	162	160	1,679	1,735
2	月	164	161	1,553	1,715
3	火	170	165	1,619	1,711
4	水	169	162	1,644	1,680
5	木	164	161	1,594	1,645
6	金	163	161	1,531	1,607
7	土	164	161	1,448	1,572
8	日	163	161	1,513	1,625
9	月	162	161	1,507	1,575
10	火	164	161	1,453	1,563
11	水	164	161	1,435	1,514
12	木	164	161	1,367	1,493
13	金	162	161	1,537	1,587
14	土	163	161	1,393	1,500
15	日	163	160	1,370	1,479
16	月	162	160	1,667	1,709
17	火	163	160	1,650	1,706
18	水	163	161	1,462	1,588
19	木	163	160	1,370	1,515
20	金	163	161	1,412	1,536
21	土	164	160	1,360	1,475
22	日	164	160	1,440	1,720
23	月	162	160	1,664	1,731
24	火	163	160	1,641	1,713
25	水	163	160	1,510	1,603
26	木	162	160	1,623	1,652
27	金	163	160	1,505	1,562
28	土	163	158	1,476	1,562
29	日	***	***	***	***
30	月	***	***	***	***
31	火	***	***	***	***
月平均		-	161	-	1,610

10月28日から後期中間修繕による施設休止