

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和 5 年 12 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	12 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,623 t																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
3. 焼成炉温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	除去を行った年月日 実施なし																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	測定なし																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	12 月 1 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>20 volppm</td></tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>31 volppm</td></tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	20 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	31 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	20 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	31 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和5年 12月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口（燃焼バーナー側） より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	金	162	160	1,660	1,685
2	土	169	165	1,658	1,691
3	日	169	162	1,630	1,676
4	月	165	161	1,579	1,630
5	火	164	160	1,485	1,551
6	水	164	161	1,374	1,452
7	木	164	161	1,452	1,551
8	金	169	165	1,641	1,684
9	土	169	162	1,623	1,670
10	日	163	160	1,366	1,533
11	月	164	160	1,350	1,416
12	火	164	161	1,363	1,456
13	水	165	161	1,362	1,605
14	木	164	160	1,538	1,662
15	金	162	160	1,432	1,576
16	土	164	161	1,353	1,472
17	日	163	161	1,430	1,506
18	月	163	160	1,492	1,530
19	火	163	160	1,449	1,511
20	水	163	161	1,453	1,490
21	木	163	160	1,404	1,450
22	金	163	160	1,480	1,613
23	土	164	160	1,419	1,648
24	日	163	160	1,589	1,637
25	月	162	160	1,559	1,593
26	火	162	160	1,374	1,486
27	水	162	160	1,350	1,379
28	木	164	160	1,356	1,417
29	金	***	***	***	***
30	土	***	***	***	***
31	日	***	***	***	***
月平均		-	161	-	1,556

12月28日から年末・年始の施設休止