

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和6年2月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 <b>5,004 t</b></p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2月14日から2月16日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2月2日に測定実施 乾燥工程 0.000012 ng-TEQ/m<sup>3</sup>(N) 焼成炉 0.000018 ng-TEQ/m<sup>3</sup>(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2月2日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1323 1465 1525"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>23 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1666 1465 1868"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0007g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>37 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	23 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	37 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	23 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0007g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	37 volppm																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和6年 2月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側) より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	木	163	161	1,559	1,593
2	金	163	161	1,532	1,619
3	土	163	161	1,526	1,626
4	日	164	161	1,497	1,543
5	月	164	161	1,459	1,527
6	火	163	161	1,424	1,499
7	水	163	161	1,430	1,541
8	木	163	161	1,475	1,599
9	金	163	159	1,542	1,602
10	土	***	***	***	***
11	日	***	***	***	***
12	月	***	***	***	***
13	火	***	***	***	***
14	水	***	***	***	***
15	木	***	***	***	***
16	金	***	***	***	***
17	土	***	***	***	***
18	日	***	***	***	***
19	月	***	***	***	***
20	火	***	***	***	***
21	水	103	81	1,375	1,414
22	木	163	151	1,391	1,564
23	金	163	161	1,476	1,642
24	土	164	161	1,562	1,657
25	日	163	161	1,639	1,681
26	月	164	161	1,582	1,655
27	火	163	161	1,575	1,642
28	水	163	161	1,627	1,653
29	木	163	161	1,421	1,580
月平均		-	156	-	1,591

2月9日から2月21日まで後期定期修繕による施設休止