

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和7年2月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 4,869 t</p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2月10日から2月12日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2月5日に測定実施 乾燥工程 0.000042 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0 ng-TEQ/m³(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2月5日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1323 1466 1523"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>16volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="708 1666 1466 1865"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>18 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	16volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	18 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	16volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	18 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和7年 2月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側) より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	土	164	159	1,428	1,498
2	日	162	159	1,445	1,488
3	月	162	160	1,440	1,539
4	火	163	159	1,486	1,549
5	水	162	159	1,496	1,589
6	木	162	159	1,354	1,503
7	金	163	159	1,472	1,545
8	土	164	159	1,501	1,571
9	日	***	***	***	***
10	月	***	***	***	***
11	火	***	***	***	***
12	水	***	***	***	***
13	木	***	***	***	***
14	金	***	***	***	***
15	土	***	***	***	***
16	日	***	***	***	***
17	月	***	***	***	***
18	火	***	***	***	***
19	水	***	***	***	***
20	木	77	66	***	***
21	金	161	139	1,360	1,518
22	土	161	159	1,587	1,623
23	日	162	159	1,420	1,571
24	月	162	160	1,577	1,616
25	火	162	160	1,403	1,575
26	水	164	160	1,523	1,560
27	木	164	160	1,492	1,531
28	金	164	160	1,471	1,523
月平均		-	153	-	1,550

2月8日から2月20日まで後期定期修繕による施設休止