

施設名		日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場							最終処分場					
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸							令和7年度					
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物(ton)	不燃ごみ	—											
	合計		埋立完了											
擁壁の点検		点検を行った年月日	3.10.17.24											
		点検の結果	異常なし											
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—												
	措置の内容	—												
遮水工の点検		点検を行った年月日	土日祝日を除く毎日											
		点検の結果	異常なし											
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—												
	措置の内容	—												
周縁地下水の 水質検査結果		採取した場所	2・3ページ 参照											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
周縁地下水の ダイオキシン類検査結果		採取した場所	2・3ページ 参照											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水質の 悪化が認められた場合に 講じた措置		措置を講じた年月日	—											
		措置の内容	—											
放流水の 水質検査結果		採取した場所	4ページ 参照											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
放流水の ダイオキシン類検査結果		採取した場所	4ページ 参照											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水質の 悪化が認められた場合に 講じた措置		措置を講じた年月日	—											
		措置の内容	—											
調整池の点検		点検を行った年月日	4月23日											
		点検の結果	異常なし											
点検を行った結果、調整池 が損壊するおそれが認め られた場合の措置	措置を講じた年月日	—												
	措置の内容	—												
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	毎日											
		点検の結果	異常なし											
点検を行った結果、浸出水 処理設備の機能に異常が 認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—												
	措置の内容	—												
導水管等の防凍のための措置 の点検		点検を行った年月日	—											
		点検の結果	—											
点検を行った結果、防凍の ための措置の状況に異常 が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—												
	措置の内容	—												
残余の埋立容量の測定		測定を行った年月日	—											
		残余容量(m³)	埋立完了											

施設名			日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場						周縁地下水の水質検査結果							
施設住所			東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸						上流井戸							
令和 7 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
周縁地下水 試料採取した場所			処分場上流井戸 井戸 A													
試料採取した年月日			4月9日													
水質検査結果が得られた年月日			5月8日													
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値													
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-												
	2 塩化物イオン	mg/L	-	3.0												
	電気伝導度	mS/m	-	20.2												
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	-												
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-												
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-												
	4 六価クロム	mg/L	0.05以下	-												
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-												
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-												
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-												
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-												
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-												
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-												
	13 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-												
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-												
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-												
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-												
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-												
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-												
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-												
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-												
生活環境（参考）	1 pH	-	-	7.9												
	2 水温	℃	-	15.8												

令和 7 年度
維持管理状況に関する情報

施設名			日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場						周縁地下水の水質検査結果 下流井戸							
施設住所			東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸													
令和 7 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
周縁地下水 試料採取した場所			処分場下流井戸 井戸 E													
試料採取した年月日			4月9日													
水質検査結果が得られた年月日			5月8日													
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値													
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-												
	2 塩化物イオン	mg/L	-	1.4												
	電気伝導度	mS/m	-	27.2												
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	-												
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-												
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-												
	4 六価クロム	mg/L	0.05以下	-												
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-												
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-												
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-												
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-												
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-												
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-												
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-												
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-												
	13 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-												
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-												
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-												
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-												
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-												
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-												
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-												
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-												
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-												
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-												
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-												
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-												
生活環境（参考）	1 pH	-	-	7.6												
	2 水温	℃	-	15.4												

令和 7 年度
維持管理状況に関する情報

施設名			日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場						放流水の水質検査結果							
施設住所			東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸						下水道放流水							
令和7年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
放流水 試料採取した場所			下水道放流水 放流槽													
試料採取した年月日			4月9日													
水質検査結果が得られた年月日			4月28日													
下水道放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値 (下水道放流基準を適用)													
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-												
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.03以下	ND												
	2 シアン	mg/L	1以下	ND												
	3 有機燐	mg/L	1以下	ND												
	4 鉛	mg/L	0.1以下	ND												
	5 六価クロム	mg/L	0.5以下	ND												
	6 ひ素	mg/L	0.1以下	ND												
	7 総水銀	mg/L	0.005以下	ND												
	8 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND												
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	ND												
	10 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-												
	11 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-												
	12 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-												
	13 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-												
	14 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-												
	15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-												
	16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-												
	17 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-												
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-												
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-												
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-												
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	-												
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-												
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-												
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-												
	25 ふっ素	mg/L	8以下	-												
	26 ほう素	mg/L	10以下	-												
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-												
	環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	-	-											
2 pH		-	5.8以上8.6以下	7.6												
3 生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	300未満	1.3												
4 化学的酸素要求量(COD)		mg/L	-	4.4												
5 浮遊物質質量(SS)		mg/L	300未満	1												
6 大腸菌群数		個/cm ³	-	-												
7 窒素		mg/L	120未満	1.96												
8 燐		mg/L	16未満	ND												
9 亜鉛		mg/L	2以下	0.03												
10 銅		mg/L	3以下	ND												
11 鉄(溶解性)		mg/L	10以下	ND												
12 マンガン(溶解性)		mg/L	10以下	ND												
13 フェノール類		mg/L	5以下	ND												
14 クロム		mg/L	2以下	ND												
15 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)		mg/L	5以下	ND												
16 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)		mg/L	30以下	ND												
17 よう素消費量		mg/L	220以下	1												
その他の項目	1 水温	℃	40℃未満	21.4												
	2 外観	-	-	中黄色												
	3 臭気	-	-	微土臭												