

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和7年6月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	<ul style="list-style-type: none"> 6 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,293 t 																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
3. 焼成炉温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	<ul style="list-style-type: none"> 除去を行った年月日 実施なし 																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	<ul style="list-style-type: none"> 測定なし 																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	<ul style="list-style-type: none"> 6 月 13 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="708 1276 1466 1473"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>15 volppm</td> </tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="708 1621 1466 1818"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>17 volppm</td> </tr> </table> 	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	15 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	17 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	15 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	17 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和7年 6月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	日	163	160	1,407	1,435
2	月	164	160	1,435	1,466
3	火	164	161	1,462	1,496
4	水	165	160	1,406	1,451
5	木	163	160	1,402	1,454
6	金	162	160	1,447	1,476
7	土	163	160	1,464	1,508
8	日	162	161	1,502	1,543
9	月	164	161	1,543	1,592
10	火	163	161	1,441	1,525
11	水	163	161	1,395	1,440
12	木	163	161	1,384	1,533
13	金	163	160	1,493	1,587
14	土	163	160	1,403	1,603
15	日	***	***	***	***
16	月	***	***	***	***
17	火	***	***	***	***
18	水	***	***	***	***
19	木	***	***	***	***
20	金	***	***	***	***
21	土	***	***	***	***
22	日	123	110	1,418	1,438
23	月	170	158	1,442	1,606
24	火	164	162	1,426	1,608
25	水	164	162	1,425	1,515
26	木	166	162	1,391	1,454
27	金	164	162	1,381	1,481
28	土	163	161	1,521	1,559
29	日	164	161	1,402	1,462
30	月	164	161	1,411	1,461
月平均		-	158	-	1,508

6月15日から6月22日まで点検・清掃による施設休止