

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和 7 年 10 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	10 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,542 t																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
3. 焼成炉温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	除去を行った年月日 10 月 21 日から 10 月 23 日																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	測定なし																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	10 月 10 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>13 volppm</td></tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>26 volppm</td></tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	13 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	26 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	13 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	26 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和7年 10月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口（燃焼バーナー側） より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	水	166	161	1,507	1,572
2	木	167	161	1,396	1,521
3	金	164	161	1,532	1,587
4	土	163	161	1,502	1,577
5	日	163	161	1,449	1,530
6	月	165	161	1,456	1,494
7	火	164	161	1,452	1,544
8	水	166	161	1,402	1,435
9	木	164	161	1,412	1,470
10	金	163	161	1,509	1,549
11	土	162	161	1,407	1,456
12	日	164	161	1,414	1,473
13	月	164	161	1,380	1,451
14	火	163	161	1,407	1,489
15	水	163	161	1,541	1,634
16	木	165	161	1,497	1,527
17	金	165	161	1,497	1,556
18	土	164	161	1,401	1,483
19	日	163	160	1,397	1,438
20	月	***	***	***	***
21	火	***	***	***	***
22	水	***	***	***	***
23	木	***	***	***	***
24	金	***	***	***	***
25	土	***	***	***	***
26	日	***	***	***	***
27	月	***	***	***	***
28	火	***	***	***	***
29	水	***	***	***	***
30	木	***	***	***	***
31	金	***	***	***	***
月平均		-	161	-	1,515

10月19日から11月10日まで後期中間修繕による施設休止