

| 施設名                                        |                | 日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場    |              |              |              |               |              |              | 最終処分場        |              |              |    |    |    |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|
| 施設住所                                       |                | 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸 |              |              |              |               |              |              | 令和 7 年度      |              |              |    |    |    |
| 項 目                                        |                | 内 容                | 4月           | 5月           | 6月           | 7月            | 8月           | 9月           | 10月          | 11月          | 12月          | 1月 | 2月 | 3月 |
| 埋め立てた<br>廃棄物                               | 一般<br>廃棄物(ton) | 不燃ごみ               | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
|                                            |                |                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            |                |                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            |                |                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            | 合計             |                    | 埋立完了         | 埋立完了         | 埋立完了         | 埋立完了          | 埋立完了         | 埋立完了         | 埋立完了         | 埋立完了         | 埋立完了         |    |    |    |
| 擁壁の点検                                      |                | 点検を行った年月日          | 3.10.17.24   | 1.8.15.22.29 | 5.12.19.26   | 3.10.17.24.31 | 7.14.21.28   | 4.11.18.25   | 2.9.16.23.30 | 6.13.20.27   | 4.11.18.25   |    |    |    |
|                                            |                | 点検の結果              | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし          | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |    |    |    |
| 遮水効果低下するおそれ<br>が認められた場合の措置                 |                | 措置を講じた年月日          | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
|                                            |                | 措置の内容              | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
| 遮水工の点検                                     |                | 点検を行った年月日          | 土日祝日を除く毎日    | 土日祝日を除く毎日    | 土日祝日を除く毎日    | 土日祝日を除く毎日     | 土日祝日を除く毎日    | 土日祝日を除く毎日    | 土日祝日を除く毎日    | 土日祝日を除く毎日    | 土日祝日を除く毎日    |    |    |    |
|                                            |                | 点検の結果              | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし          | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |    |    |    |
| 遮水効果低下するおそれ<br>が認められた場合の措置                 |                | 措置を講じた年月日          | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
|                                            |                | 措置の内容              | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
| 周縁地下水の<br>水質検査結果                           |                | 採取した場所             | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照  | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 |    |    |    |
|                                            |                | 採取した年月日            |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            |                | 結果の得られた年月日         |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            |                | 水質検査結果             |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
| 周縁地下水の<br>ダイオキシン類検査結果                      |                | 採取した場所             | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照  | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 | 2・3ページ<br>参照 |    |    |    |
|                                            |                | 採取した年月日            |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            |                | 結果の得られた年月日         |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            |                | 水質検査結果             |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
| 水質検査の結果、水質の<br>悪化が認められた場合に<br>講じた措置        |                | 措置を講じた年月日          | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
|                                            |                | 措置の内容              | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
| 放流水の<br>水質検査結果                             |                | 採取した場所             | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照    | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   |    |    |    |
|                                            |                | 採取した年月日            |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            |                | 結果の得られた年月日         |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            |                | 水質検査結果             |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
| 放流水の<br>ダイオキシン類検査結果                        |                | 採取した場所             | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照    | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   | 4ページ<br>参照   |    |    |    |
|                                            |                | 採取した年月日            |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            |                | 結果の得られた年月日         |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
|                                            |                | 水質検査結果             |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |
| 水質検査の結果、水質の<br>悪化が認められた場合に<br>講じた措置        |                | 措置を講じた年月日          | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
|                                            |                | 措置の内容              | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
| 調整池の点検                                     |                | 点検を行った年月日          | 4月23日        | 5月30日        | 6月30日        | 7月31日         | 8月29日        | 9月30日        | 10月31日       | 11月28日       | 12月25日       |    |    |    |
|                                            |                | 点検の結果              | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし          | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |    |    |    |
| 点検を行った結果、調整池<br>が損壊するおそれが認め<br>られた場合の措置    |                | 措置を講じた年月日          | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
|                                            |                | 措置の内容              | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
| 浸出水処理設備の点検                                 |                | 点検を行った年月日          | 毎日           | 毎日           | 毎日           | 毎日            | 毎日           | 毎日           | 毎日           | 毎日           | 毎日           |    |    |    |
|                                            |                | 点検の結果              | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし          | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |    |    |    |
| 点検を行った結果、浸出水<br>処理設備の機能に異常が<br>認められた場合の措置  |                | 措置を講じた年月日          | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
|                                            |                | 措置の内容              | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
| 導水管等の防凍のための措置<br>の点検                       |                | 点検を行った年月日          | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
|                                            |                | 点検の結果              | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
| 点検を行った結果、防凍の<br>ための措置の状況に異常<br>が認められた場合の措置 |                | 措置を講じた年月日          | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
|                                            |                | 措置の内容              | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
| 残余の埋立容量の測定                                 |                | 測定を行った年月日          | —            | —            | —            | —             | —            | —            | —            | —            | —            |    |    |    |
|                                            |                | 残余容量(m³)           | 埋立完了         | 埋立完了         | 埋立完了         | 埋立完了          | 埋立完了         | 埋立完了         | 埋立完了         | 埋立完了         | 埋立完了         |    |    |    |
|                                            |                |                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |    |    |    |

| 施設名            |                   |          | 日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場    |       |        |      |      |       |       | 周縁地下水の水質検査結果 |       |      |    |    |  |  |
|----------------|-------------------|----------|--------------------|-------|--------|------|------|-------|-------|--------------|-------|------|----|----|--|--|
| 施設住所           |                   |          | 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸 |       |        |      |      |       |       | 上流井戸         |       |      |    |    |  |  |
| 令和 7 年度        |                   |          | 4月                 | 5月    | 6月     | 7月   | 8月   | 9月    | 10月   | 11月          | 12月   | 1月   | 2月 | 3月 |  |  |
| 周縁地下水 試料採取した場所 |                   |          | 処分場上流井戸 井戸 A       |       |        |      |      |       |       |              |       |      |    |    |  |  |
| 試料採取した年月日      |                   |          | 4月9日               | 5月13日 | 6月4日   | 7月2日 | 8月7日 | 9月3日  | 10月1日 | 11月5日        | 12月3日 |      |    |    |  |  |
| 水質検査結果が得られた年月日 |                   |          | 5月8日               | 6月6日  | 7月1日   | 8月6日 | 9月8日 | 10月7日 | 11月6日 | 12月8日        | 1月7日  |      |    |    |  |  |
| 周縁地下水 水質検査結果   |                   | 単位       | 維持管理上の基準値          |       |        |      |      |       |       |              |       |      |    |    |  |  |
| その他            | 1 ダイオキシン類         | pg-TEQ/L | -                  | -     | 0.0029 | -    | -    | -     | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 2 塩化物イオン          | mg/L     | -                  | 3.0   | 2.9    | 3.2  | 3.1  | 2.9   | 3.1   | 3.1          | 2.9   | 3.3  |    |    |  |  |
|                | 電気伝導度             | mS/m     | -                  | 20.2  | 22.8   | 23.6 | 21.9 | 23.1  | 23.6  | 22.1         | 22.1  | 20.4 |    |    |  |  |
| 有害物質           | 1 カドミウム           | mg/L     | 0.003以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 2 シアン             | mg/L     | 検出されないこと           | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 3 鉛               | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 4 六価クロム           | mg/L     | 0.05以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 5 ひ素              | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | 0.001 | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 6 総水銀             | mg/L     | 0.0005以下           | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 7 アルキル水銀          | mg/L     | 検出されないこと           | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 8 ポリ塩化ビフェニル       | mg/L     | 検出されないこと           | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 9 ジクロロメタン         | mg/L     | 0.02以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 10 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 11 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 12 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1以下              | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 13 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 14 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1以下                | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 15 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 16 トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 17 テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 18 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 19 チウラム           | mg/L     | 0.006以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 20 シマジン           | mg/L     | 0.003以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 21 チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 22 ベンゼン           | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 23 セレン            | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 24 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 25 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -     | -            | -     | -    |    |    |  |  |
| 生活環境（参考）       | 1 pH              | -        | -                  | 7.9   | 7.6    | 7.9  | 8.0  | 8.0   | 7.8   | 7.9          | 7.8   | 7.8  |    |    |  |  |
|                | 2 水温              | ℃        | -                  | 15.8  | 16.0   | 16.1 | 16.2 | 16.8  | 16.9  | 16.5         | 15.6  | 15.3 |    |    |  |  |
|                |                   |          |                    |       |        |      |      |       |       |              |       |      |    |    |  |  |
|                |                   |          |                    |       |        |      |      |       |       |              |       |      |    |    |  |  |

令和 7 年度  
維持管理状況に関する情報

| 施設名            |                   |          | 日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場    |       |        |      |      |       | 周縁地下水の水質検査結果 |       |       |      |    |    |  |  |
|----------------|-------------------|----------|--------------------|-------|--------|------|------|-------|--------------|-------|-------|------|----|----|--|--|
| 施設住所           |                   |          | 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸 |       |        |      |      |       | 下流井戸         |       |       |      |    |    |  |  |
| 令和 7 年度        |                   |          | 4月                 | 5月    | 6月     | 7月   | 8月   | 9月    | 10月          | 11月   | 12月   | 1月   | 2月 | 3月 |  |  |
| 周縁地下水 試料採取した場所 |                   |          | 処分場下流井戸 井戸 E       |       |        |      |      |       |              |       |       |      |    |    |  |  |
| 試料採取した年月日      |                   |          | 4月9日               | 5月13日 | 6月4日   | 7月2日 | 8月7日 | 9月3日  | 10月1日        | 11月5日 | 12月3日 |      |    |    |  |  |
| 水質検査結果が得られた年月日 |                   |          | 5月8日               | 6月6日  | 7月1日   | 8月6日 | 9月8日 | 10月7日 | 11月6日        | 12月8日 | 1月7日  |      |    |    |  |  |
| 周縁地下水 水質検査結果   |                   | 単位       | 維持管理上の基準値          |       |        |      |      |       |              |       |       |      |    |    |  |  |
| その他            | 1 ダイオキシン類         | pg-TEQ/L | -                  | -     | 0.0033 | -    | -    | -     | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 2 塩化物イオン          | mg/L     | -                  | 1.4   | 1.4    | 1.5  | 1.9  | 1.9   | 2.0          | 1.9   | 1.8   | 1.9  |    |    |  |  |
|                | 電気伝導度             | mS/m     | -                  | 27.2  | 29.7   | 23.7 | 21.6 | 28.5  | 26.9         | 28.6  | 29.5  | 30.7 |    |    |  |  |
| 有害物質           | 1 カドミウム           | mg/L     | 0.003以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 2 シアン             | mg/L     | 検出されないこと           | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 3 鉛               | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 4 六価クロム           | mg/L     | 0.05以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 5 ひ素              | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 6 総水銀             | mg/L     | 0.0005以下           | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 7 アルキル水銀          | mg/L     | 検出されないこと           | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 8 ポリ塩化ビフェニル       | mg/L     | 検出されないこと           | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 9 ジクロロメタン         | mg/L     | 0.02以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 10 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 11 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 12 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1以下              | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 13 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 14 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1以下                | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 15 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 16 トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 17 テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 18 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 19 チウラム           | mg/L     | 0.006以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 20 シマジン           | mg/L     | 0.003以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 21 チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 22 ベンゼン           | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 23 セレン            | mg/L     | 0.01以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 24 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05以下             | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
|                | 25 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002以下            | -     | -      | -    | -    | ND    | -            | -     | -     | -    |    |    |  |  |
| 生活環境（参考）       | 1 pH              | -        | -                  | 7.6   | 7.3    | 7.5  | 7.4  | 7.5   | 7.3          | 7.5   | 7.4   | 7.4  |    |    |  |  |
|                | 2 水温              | ℃        | -                  | 15.4  | 15.9   | 15.7 | 15.7 | 16.9  | 17.2         | 16.4  | 16.2  | 15.9 |    |    |  |  |
|                |                   |          |                    |       |        |      |      |       |              |       |       |      |    |    |  |  |

令和 7 年度  
維持管理状況に関する情報

| 施設名            |                                |          | 日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場            |       |          |       |       |       | 放流水の水質検査結果 |        |        |      |       |    |  |
|----------------|--------------------------------|----------|----------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|------|-------|----|--|
| 施設住所           |                                |          | 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸         |       |          |       |       |       | 下水道放流水     |        |        |      |       |    |  |
| 令和 7 年度        |                                |          | 4月                         | 5月    | 6月       | 7月    | 8月    | 9月    | 10月        | 11月    | 12月    | 1月   | 2月    | 3月 |  |
| 放流水 試料採取した場所   |                                |          | 下水道放流水 放流槽                 |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |
| 試料採取した年月日      |                                |          | 4月9日                       | 5月9日  | 6月4日     | 7月2日  | 8月6日  | 9月3日  | 10月1日      | 11月5日  | 12月3日  |      |       |    |  |
| 水質検査結果が得られた年月日 |                                |          | 4月28日                      | 5月29日 | 6月26日    | 7月24日 | 8月27日 | 9月26日 | 10月29日     | 11月26日 | 12月24日 |      |       |    |  |
| 下水道放流水 水質検査結果  |                                | 単位       | 維持管理上の基準値<br>(下水道放流水基準を適用) |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |
| その他            | ダイオキシン類                        | pg-TEQ/L | 10以下                       | -     | 0.000049 | -     | -     | -     | -          | -      | -      | -    |       |    |  |
|                |                                |          |                            |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |
|                |                                |          |                            |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |
| 有害物質           | 1 カドミウム                        | mg/L     | 0.03以下                     | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 2 シアン                          | mg/L     | 1以下                        | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 3 有機燐                          | mg/L     | 1以下                        | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 4 鉛                            | mg/L     | 0.1以下                      | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 5 六価クロム                        | mg/L     | 0.2以下                      | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 6 ひ素                           | mg/L     | 0.1以下                      | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   | 0.001 |    |  |
|                | 7 総水銀                          | mg/L     | 0.005以下                    | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   | ND    |    |  |
|                | 8 アルキル水銀                       | mg/L     | 検出されないこと                   | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   | ND    |    |  |
|                | 9 ポリ塩化ビフェニル                    | mg/L     | 0.003以下                    | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   | ND    |    |  |
|                | 10 ジクロロメタン                     | mg/L     | 0.2以下                      | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 11 四塩化炭素                       | mg/L     | 0.02以下                     | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 12 1,2-ジクロロエタン                 | mg/L     | 0.04以下                     | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 13 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L     | 1以下                        | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 14 シス-1,2-ジクロロエチレン             | mg/L     | 0.4以下                      | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 15 1,1,1-トリクロロエタン              | mg/L     | 3以下                        | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 16 1,1,2-トリクロロエタン              | mg/L     | 0.06以下                     | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 17 トリクロロエチレン                   | mg/L     | 0.1以下                      | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 18 テトラクロロエチレン                  | mg/L     | 0.1以下                      | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 19 1,3-ジクロロプロペン                | mg/L     | 0.02以下                     | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 20 チウラム                        | mg/L     | 0.06以下                     | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 21 シマジン                        | mg/L     | 0.03以下                     | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 22 チオベンカルブ                     | mg/L     | 0.2以下                      | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 23 ベンゼン                        | mg/L     | 0.1以下                      | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 24 セレン                         | mg/L     | 0.1以下                      | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                | 25 ふっ素                         | mg/L     | 8以下                        | -     | 0.18     | -     | -     | 0.12  | -          | -      | 0.13   | -    |       |    |  |
|                | 26 ほう素                         | mg/L     | 10以下                       | -     | 1.9      | -     | -     | 1.6   | -          | -      | 2.2    | -    |       |    |  |
|                | 27 1,4-ジオキサン                   | mg/L     | 0.5以下                      | -     | ND       | -     | -     | ND    | -          | -      | ND     | -    |       |    |  |
|                |                                |          |                            |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |
|                |                                |          |                            |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |
|                |                                |          |                            |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |
|                |                                |          |                            |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |
| 環境項目           | 1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 | mg/L     | -                          | -     | -        | -     | -     | -     | -          | -      | -      | -    |       |    |  |
|                | 2 pH                           | -        | 5.7を超え8.7未満                | 7.6   | 7.6      | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.7        | 7.7    | 7.4    | 7.4  |       |    |  |
|                | 3 生物化学的酸素要求量(BOD)              | mg/L     | 300未満                      | 1.3   | 1.1      | 1.1   | 0.9   | 0.7   | 0.7        | ND     | 0.7    | ND   |       |    |  |
|                | 4 化学的酸素要求量(COD)                | mg/L     | -                          | 4.4   | 5.3      | 4.4   | 4.1   | 4.1   | 2.8        | 3.9    | 5.3    | 6.0  |       |    |  |
|                | 5 浮遊物質質量(SS)                   | mg/L     | 300未満                      | 1     | 3        | 2     | 2     | 2     | 1          | 2      | 3      | 4    |       |    |  |
|                | 6 大腸菌数                         | CFU/mL   | -                          | -     | -        | -     | -     | -     | -          | -      | -      | -    |       |    |  |
|                | 7 窒素                           | mg/L     | 120未満                      | 1.96  | 2.06     | 3.35  | 2.04  | 1.70  | 1.97       | 1.54   | 3.28   | 2.55 |       |    |  |
|                | 8 燐                            | mg/L     | 16未満                       | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | 0.06 |       |    |  |
|                | 9 亜鉛                           | mg/L     | 2以下                        | 0.03  | 0.04     | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.02       | 0.02   | 0.02   | 0.03 |       |    |  |
|                | 10 銅                           | mg/L     | 3以下                        | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 11 鉄(溶解性)                      | mg/L     | 10以下                       | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 12 マンガン(溶解性)                   | mg/L     | 10以下                       | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 13 フェノール類                      | mg/L     | 5以下                        | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 14 クロム                         | mg/L     | 2以下                        | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 15 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)              | mg/L     | 5以下                        | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 16 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)            | mg/L     | 30以下                       | ND    | ND       | ND    | ND    | ND    | ND         | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                | 17 よう素消費量                      | mg/L     | 220未満                      | 1     | 2        | 3     | 2     | 2     | 2          | ND     | ND     | ND   |       |    |  |
|                |                                |          |                            |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |
|                |                                |          |                            |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |
| その他の項目         | 1 水温                           | ℃        | 40未満                       | 21.4  | 23.8     | 24.4  | 28.2  | 30.7  | 30.6       | 27.3   | 23.9   | 21.9 |       |    |  |
|                | 2 外観                           | -        | -                          | 中黄色   | 中黄色      | 中黄色   | 中黄色   | 中黄色   | 中黄色        | 淡黄色    | 中黄色    | 中黄色  |       |    |  |
|                | 3 臭気                           | -        | -                          | 微土臭   | 微土臭      | 微土臭   | 微土臭   | 微土臭   | 微土臭        | 微土臭    | 微土臭    | 微土臭  |       |    |  |
|                |                                |          |                            |       |          |       |       |       |            |        |        |      |       |    |  |