

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和 8 年 2 月 報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 2 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 <b>5,142 t</b></p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 2 月 16 日から 2 月 18 日まで</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 2 月 6 日に測定実施 乾燥工程 0.00047 ng-TEQ/m<sup>3</sup>(N) 焼成炉 0.000010 ng-TEQ/m<sup>3</sup>(N)</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 2 月 6 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="715 1317 1436 1503"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>20volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉 以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="715 1644 1436 1830"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>39 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	20volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	39 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	20volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	39 volppm																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和8年 2月

項目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側) より炉内を計測	
		測定結果		測定結果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	日	162	160	1,535	1,608
2	月	161	159	1,447	1,537
3	火	161	159	1,482	1,525
4	水	162	160	1,511	1,598
5	木	162	159	1,589	1,622
6	金	162	159	1,535	1,601
7	土	161	159	1,551	1,615
8	日	161	158	1,450	1,537
9	月	161	158	1,545	1,598
10	火	161	159	1,528	1,571
11	水	162	159	1,521	1,573
12	木	163	160	1,498	1,530
13	金	162	160	1,439	1,473
14	土	162	159	1,410	1,428
15	日	***	***	***	***
16	月	***	***	***	***
17	火	***	***	***	***
18	水	***	***	***	***
19	木	***	***	***	***
20	金	***	***	***	***
21	土	***	***	***	***
22	日	***	***	***	***
23	月	***	***	***	***
24	火	***	***	***	***
25	水	82	69	1,419	1,433
26	木	163	140	1,411	1,613
27	金	163	161	1,545	1,709
28	土	163	161	1,584	1,705
月平均		-	153	-	1,571

2月14日から2月25日まで後期定期修繕による施設休止