

施設名		日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場											最終処分場	
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸											令和 8 年度	
項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物(ton)	不燃ごみ	—	—										
	合計	埋立完了	埋立完了											
擁壁の点検	点検を行った年月日	2.9.16.23.30	7.14.21.28											
	点検の結果	異常なし	異常なし											
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—	—											
	措置の内容	—	—											
遮水工の点検	点検を行った年月日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日											
	点検の結果	異常なし	異常なし											
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—	—											
	措置の内容	—	—											
周縁地下水の 水質検査結果	採取した場所													
	採取した年月日	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照											
	結果の得られた年月日													
	水質検査結果													
周縁地下水の ダイオキシン類検査結果	採取した場所													
	採取した年月日	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照											
	結果の得られた年月日													
	水質検査結果													
水質検査の結果、水質の 悪化が認められた場合に 講じた措置	措置を講じた年月日	—	—											
	措置の内容	—	—											
放流水の 水質検査結果	採取した場所													
	採取した年月日	4ページ 参照	4ページ 参照											
	結果の得られた年月日													
	水質検査結果													
放流水の ダイオキシン類検査結果	採取した場所													
	採取した年月日	4ページ 参照	4ページ 参照											
	結果の得られた年月日													
	水質検査結果													
水質検査の結果、水質の 悪化が認められた場合に 講じた措置	措置を講じた年月日	—	—											
	措置の内容	—	—											
調整池の点検	点検を行った年月日	4月24日	5月25日											
	点検の結果	異常なし	異常なし											
点検を行った結果、調整池 が損壊するおそれが認め られた場合の措置	措置を講じた年月日	—	—											
	措置の内容	—	—											
浸出水処理設備の点検	点検を行った年月日	毎日	毎日											
	点検の結果	異常なし	異常なし											
点検を行った結果、浸出水 処理設備の機能に異常が 認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—	—											
	措置の内容	—	—											
導水管等の防凍のための措置 の点検	点検を行った年月日	—	—											
	点検の結果	—	—											
点検を行った結果、防凍の ための措置の状況に異常 が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—	—											
	措置の内容	—	—											
残余の埋立容量の測定	測定を行った年月日	—	—											
	残余容量(m ³)	埋立完了	埋立完了											

周縁地下水の水質検査結果
上流井戸

施設名		日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場											
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸											
令和 8 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所		処分場上流井戸 井戸 A											
試料採取した年月日		4月8日	5月7日										
水質検査結果が得られた年月日		5月7日	6月8日										
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値										
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0								
	2 塩化物イオン	mg/L	-	3.5	2.9								
	電気伝導度	mS/m	-	21.6	20.6								
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-								
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-								
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-	-								
	4 六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-								
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-	-								
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-								
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-								
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-								
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-								
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-								
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-								
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-								
	13 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-								
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-								
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-								
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-								
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-								
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-								
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-								
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-								
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-								
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-								
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-								
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-								
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-								
生活環境 (参考)	1 pH	-	-	7.9	7.8								
	2 水温	°C	-	15.1	17.1								

令和 8 年度
維持管理状況に関する情報

周縁地下水の水質検査結果
下流井戸

施設名		日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場											
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸											
令和 8 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所		処分場下流井戸 井戸 E											
試料採取した年月日		4月8日	5月7日										
水質検査結果が得られた年月日		5月7日	6月8日										
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値										
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0.00021								
	2 塩化物イオン	mg/L	-	1.8	1.8								
	電気伝導度	mS/m	-	33.5	33.5								
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-								
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-								
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-	-								
	4 六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-								
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-	-								
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-								
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-								
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-								
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-								
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-								
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-								
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-								
	13 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-								
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-								
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-								
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-								
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-								
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-								
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-								
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-								
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-								
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-								
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-								
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-								
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-								
生活環境(参考)	1 pH	-	-	7.6	7.2								
	2 水温	°C	-	15.2	16.3								

令和 8 年度
維持管理状況に関する情報

施設名		日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場												放流水の水質検査結果		
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸												下水道放流水		
令和 8 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
放流水 試料採取した場所		下水道放流水 放流槽														
試料採取した年月日		4月8日	5月13日													
水質検査結果が得られた年月日		4月27日	5月28日													
下水道放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値 (下水道放流水基準を適用)													
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	0.000074											
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.03以下	ND	ND											
	2 シアン	mg/L	1以下	ND	ND											
	3 有機燐	mg/L	1以下	ND	ND											
	4 鉛	mg/L	0.1以下	ND	ND											
	5 六価クロム	mg/L	0.2以下	ND	ND											
	6 ひ素	mg/L	0.1以下	ND	ND											
	7 総水銀	mg/L	0.005以下	ND	ND											
	8 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND											
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	ND	ND											
	10 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	ND											
	11 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	ND											
	12 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	ND											
	13 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	ND											
	14 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	ND											
	15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	ND											
	16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	ND											
	17 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	ND											
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	ND											
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	ND											
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-	ND											
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	-	ND											
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	ND											
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	ND											
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-	ND											
	25 ふっ素	mg/L	8以下	-	0.13											
	26 ほう素	mg/L	10以下	-	1.3											
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	ND											
環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	-	-	-											
	2 pH	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5											
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300未満	1.1	ND											
	4 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	4.4	4.0											
	5 浮遊物質(SS)	mg/L	300未満	3	2											
	6 大腸菌数	CFU/mL	-	-	-											
	7 窒素	mg/L	120未満	1.72	1.7											
	8 燐	mg/L	16未満	0.05	ND											
	9 亜鉛	mg/L	2以下	0.03	0.02											
	10 銅	mg/L	3以下	ND	ND											
	11 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	ND	ND											
	12 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	ND	ND											
	13 フェノール類	mg/L	5以下	ND	ND											
	14 クロム	mg/L	2以下	ND	ND											
	15 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	ND	ND											
	16 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	ND	ND											
	17 よう素消費量	mg/L	220以下	1	ND											
その他の項目	1 水温	℃	40℃未満	21.5	23.7											
	2 外観	-	-	中黄色	中黄色											
	3 臭気	-	-	微土臭	微土臭											