最終処分場

施設名	日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場
施設住所	東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸

令和　8　年度

項　目		内　容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物	一般廃棄物(ton)	不燃ごみ	—	—	—	—	—	—						
	合計		埋立完了	埋立完了	埋立完了	埋立完了	埋立完了	埋立完了						
擁壁の点検		点検を行った年月日	2.9.16.23.30	7.14.21.28	4.11.18.25	2.9.16.23.30	6.13.20.27	3.10.17.24.						
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—						
		措置の内容	—	—	—	—	—	—						
遮水工の点検		点検を行った年月日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日						
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—						
		措置の内容	—	—	—	—	—	—						
周縁地下水の水質検査結果		採取した場所	2･3ページ参照	2･3ページ参照	2･3ページ参照	2･3ページ参照	2･3ページ参照	2･3ページ参照						
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	周縁地下水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	2･3ページ参照	2･3ページ参照	2･3ページ参照	2･3ページ参照	2･3ページ参照	2･3ページ参照						
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—						
		措置の内容	—	—	—	—	—	—						
放流水の水質検査結果		採取した場所	4ページ参照	4ページ参照	4ページ参照	4ページ参照	4ページ参照	4ページ参照						
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	放流水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	4ページ参照	4ページ参照	4ページ参照	4ページ参照	4ページ参照	4ページ参照						
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—						
		措置の内容	—	—	—	—	—	—						
調整池の点検		点検を行った年月日	4月24日	5月25日	6月25日	7月24日	8月25日	9月25日						
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	点検を行った結果、調整池が損壊するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—						
		措置の内容	—	—	—	—	—	—						
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日						
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—						
		措置の内容	—	—	—	—	—	—						
導水管等の防凍のための措置の点検		点検を行った年月日	—	—	—	—	—	—						
		点検の結果	—	—	—	—	—	—						
	点検を行った結果、防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—						
		措置の内容	—	—	—	—	—	—						
残余の埋立容量の測定		測定を行った年月日	—	—	—	—	—	—						
		残余容量(m^3)	埋立完了	埋立完了	埋立完了	埋立完了	埋立完了	埋立完了						

令和　8　年度
維持管理状況に関する情報

周縁地下水の水質検査結果
上流井戸

施設名	日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場
施設住所	東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸

令和 8 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所				処分場上流井戸 井戸 A											
試料採取した年月日				4月8日	5月7日	6月10日	7月1日	8月10日	9月2日						
水質検査結果が得られた年月日				5月7日	6月8日	7月8日	8月6日	9月8日	10月7日						
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	−	−	0	−	−	−	−						
	2 塩化物イオン	mg/L	−	3.5	2.9	3.0	3.1	2.9	2.9						
	電気伝導度	mS/m	−	21.6	20.6	22.2	21.0	22.0	21.2						
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	−	−	−	−	ND	−						
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	−	−	−	−	ND	−						
	3 鉛	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	ND	−						
	4 六価クロム	mg/L	0.02以下	−	−	−	−	ND	−						
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	0.001	−						
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	−	−	−	−	ND	−						
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	−	−	−	−	ND	−						
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	−	−	−	−	ND	−						
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	−	−	−	−	ND	−						
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	−	−	−	−	ND	−						
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	−	−	−	−	ND	−						
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	−	−	−	−	ND	−						
	13 1,2ージクロロエチレン	mg/L	0.04以下	−	−	−	−	ND	−						
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	−	−	−	−	ND	−						
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	−	−	−	−	ND	−						
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	ND	−						
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	ND	−						
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	−	−	−	−	ND	−						
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	−	−	−	−	ND	−						
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	−	−	−	−	ND	−						
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	−	−	−	−	ND	−						
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	ND	−						
	23 セレン	mg/L	0.01以下	−	−	−	−	ND	−						
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	−	−	−	−	ND	−						
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	−	−	−	−	ND	−						
生活環境（参考）	1 pH	−	−	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9						
	2 水温	℃	−	15.1	17.1	15.7	16.1	16.3	16.4						

令和 8 年度
維持管理状況に関する情報

周縁地下水の水質検査結果
下流井戸

施設名	日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場
施設住所	東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸

令和 8 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水　試料採取した場所				処分場下流井戸　井戸 E											
試料採取した年月日				4月8日	5月7日	6月10日	7月1日	8月10日	9月2日						
水質検査結果が得られた年月日				5月7日	6月8日	7月8日	8月6日	9月8日	10月7日						
周縁地下水　水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0.00021	－	－	－	－						
	2 塩化物イオン	mg/L	－	1.8	1.8	1.9	2.1	2.0	2.1						
	電気伝導度	mS/m	－	33.5	33.5	31.3	19.9	26.9	21.7						
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	ND	－						
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－						
	3 鉛	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	ND	－						
	4 六価クロム	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	ND	－						
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	ND	－						
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	ND	－						
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－						
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－						
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	ND	－						
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	ND	－						
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	－	－	－	－	ND	－						
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	－	－	ND	－						
	13 1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	ND	－						
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	－	－	－	－	ND	－						
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	－	－	－	－	ND	－						
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	ND	－						
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	ND	－						
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	ND	－						
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	－	－	－	－	ND	－						
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	ND	－						
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	ND	－						
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	ND	－						
	23 セレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	ND	－						
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	ND	－						
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	ND	－						
生活環境（参考）	1 pH	－	－	7.6	7.2	7.5	7.1	7.1	7.0						
	2 水温	℃	－	15.2	16.3	15.6	16.2	16.9	16.5						

令和 8 年度
維持管理状況に関する情報

放流水の水質検査結果
下水道放流水

施設名	日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場
施設住所	東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸

令和 8 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水 試料採取した場所			下水道放流水 放流槽											
試料採取した年月日			4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日	9月2日						
水質検査結果が得られた年月日			4月27日	5月28日	6月26日	7月29日	8月28日	9月28日						
下水道放流水 水質検査結果	単位	維持管理上の基準値（下水道放流基準を適用）												
その他 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	–	0.000074	–	–	–	–						
有害物質 1 カドミウム	mg/L	0.03以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
2 シアン	mg/L	1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
3 有機燐	mg/L	1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
4 鉛	mg/L	0.1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
5 六価クロム	mg/L	0.2以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
6 ひ素	mg/L	0.1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
7 総水銀	mg/L	0.005以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
8 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
10 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	–	ND	–	–	ND	–						
11 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	–	ND	–	–	ND	–						
12 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	–	ND	–	–	ND	–						
13 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	–	ND	–	–	ND	–						
14 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	–	ND	–	–	ND	–						
15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	–	ND	–	–	ND	–						
16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	–	ND	–	–	ND	–						
17 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	–	ND	–	–	ND	–						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	–	ND	–	–	ND	–						
19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	–	ND	–	–	ND	–						
20 チウラム	mg/L	0.06以下	–	ND	–	–	ND	–						
21 シマジン	mg/L	0.03以下	–	ND	–	–	ND	–						
22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	–	ND	–	–	ND	–						
23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	–	ND	–	–	ND	–						
24 セレン	mg/L	0.1以下	–	ND	–	–	ND	–						
25 ふっ素	mg/L	8以下	–	0.13	–	–	0.11	–						
26 ほう素	mg/L	10以下	–	1.3	–	–	1.2	–						
27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	–	ND	–	–	ND	–						
環境項目 1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	–	–	–	–	–	–	–						
2 pH	–	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	8.0	7.7	7.7	7.6						
3 生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	300未満	1.1	ND	1.1	1.1	ND	ND						
4 化学的酸素要求量（COD）	mg/L	–	4.4	4.0	4.6	3.3	3.5	4.4						
5 浮遊物質量（SS）	mg/L	300未満	3	2	3	2	2	ND						
6 大腸菌数	CFU/mL	–	–	–	–	–	–	–						
7 窒素	mg/L	120未満	1.72	1.70	1.59	1.84	1.64	1.57						
8 燐	mg/L	16未満	0.05	ND	0.06	ND	ND	ND						
9 亜鉛	mg/L	2以下	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02						
10 銅	mg/L	3以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
11 鉄（溶解性）	mg/L	10以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
12 マンガン（溶解性）	mg/L	10以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
13 フェノール類	mg/L	5以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
14 クロム	mg/L	2以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
15 n-ヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
16 n-ヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
17 よう素消費量	mg/L	220以下	1	ND	2	2	1	ND						
その他の項目 1 水温	℃	40℃未満	21.5	23.7	24.0	24.6	27.9	27.0						
2 外観	–	–	中黄色	中黄色	淡黄色	中黄色	淡黄色	中黄色						
3 臭気	–	–	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭						

令和 8 年度
維持管理状況に関する情報